

POZNÁMKY - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ:

- OZNAČENÍ DATOVÝCH ZÁSUVEK BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
- DATOVÉ ZÁSUVKY BUDOU PŘIPOJENY POMOCÍ UTP KABELU cat. 6 A UKONČENY V DATOVÉM RACKU
- DODRŽET MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI PANELEM A ZÁSUVKOU DO 90m.
- ZAJISTIT CO NEJMENŠÍ MOŽNÉ RUŠENÍ, VYHNOUT SE SOUBĚHU SE SILOVÝM VEDENÍM
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ke Strašnické 8/1795, Praha 10
tel. 261 305 100, 261 305 101
email: jiri.padevet@rprojekt.cz

AKCE
Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace v objektu MŠ, MŠ Kostlivého 1218, Praha 9

VED.PROJ.	ING. JIŘÍ PADEVĚT
ZODP.PROJ.	JIŘÍ FLOSMAN
SPOLUPR.	
ZAK.Č.	0009 0111 40

OBJEDNAVATEL
Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073
Praha 9 - 198 21

VÝKRES
Schéma slaboproudých rozvodů - objekt C

STUPEŇ	DPS
FORM.	2A4
MĚŘ.:	1:N
DATUM	03/2023

D.1.4
E
PROFESE

16
VÝKRES