LEGENDA SILNOPROUD

ZN.	POPIS
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
	TLAČÍTKO
	SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ
	SPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ
	SPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ
	SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ STŘÍDAVÝ 5a
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ, IP44
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ 3f, IP44
	ZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU TYPU "D"
	DVOJZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 400V/16/32/63A
	VÝVOD 1f
	VÝVOD 3f
	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
PAS	OZNAČENÍ PŘÍPOJNICE MET/PAS
	VENTILÁTOR
	ROZVADĚČ NN
	PROSTOROVÝ TERMOSTAT
	ŽALUZIOVÝ OVLADAČ
	NAPÁJECÍ ZDROJ VČETNĚ AKU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POL.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m]
A.2.1	HERNA, LEHÁRNA	56.10
A.2.2	LODŽIE	6.88
A.2.3	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	37.61
A.2.4	PRACOVNA	48.14
A.2.5	LODŽIE	6.58
A.2.6	PŘÍPRAVNA	13.06
A.2.7	HERNA	9.49
A.2.8	CHODBA	13.55
A.2.9	SCHODIŠTĚ	13.42
A.2.10	SKLAD HRAČEK	2.23
A.2.11	SKLAD LEHÁTEK	3.96
A.2.12	SKLAD HRAČEK	2.97
A.2.13	UMÝVÁRNA DĚTÍ	20.08
A.2.14	WC DĚTI	7.50
A.2.15	ŠATNA DĚTI	17.25
A.2.16	CHODBA	4.03
A.2.17	ÚKLID	1.22
A.2.18	WC PERSONÁL	1.22
A.2.19	ŠATNA PERSONÁL	9.49

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S

OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY

OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE, UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ

ZVÝŠENÁ: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ke Strašnické 8/1795, Praha 10
tel. 261 305 100, 261 305 101
email: jiri.padevet@rprojekt.cz

AKCE
Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace v objektu MŠ, MŠ Kostlivého 1218, Praha 9

VED.PROJ.	ING. JIŘÍ PADEVĚT
ZODP.PROJ.	JIŘÍ FLOSMAN
SPOLUPR.	
ZAK.Č.	0009 0111 40

OBJEDNAVATEL
Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1073
Praha 9 - 198 21

VÝKRES
Elektroinstalace
Půdorys 2.NP - objekt A

STUPEŇ	DPS
FORM.	4A4
MĚŘ.:	1:75
DATUM	03/2023

D.1.4 E PROFESE

05 VÝKRES