



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POL.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCH [m]
C.1.01	KRYTÁ RAMPA, ZÁVĚRŘÍ	16.51
C.1.02	ZÁDVEŘÍ	13.86
C.1.03	CHODBA A SCHODIŠTĚ	23.18
C.1.04	MANIPULAČNÍ PLOCHA	7.98
C.1.05	KOMORA	0.60
C.1.06	VÝTAH	1.15
C.1.07	PŘÍRAVNA	8.15
C.1.08	JÍDELNA	39.45
C.1.09	SKLAD LEHÁTEK	3.36
C.1.10	HERNA	55.17
C.1.11	LOŽNICE	53.57
C.1.12	WC UMÝVÁRNÝ	14.19
C.1.13	ŠATNA	16.61
C.1.14	VESTIBUL	14.93
C.1.15	WC A SPRCHA PERSONÁL	2.97
C.1.16	ÚKLID	1.29
C.1.17	ŠATNA PERSONÁL	4.69
C.1.18	SPOJOVACÍ CHODBA	21.12

LEGENDA SILNOPROUD

ZN.	POPIS
⚡	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
⚡	TLAČÍTKO
⚡	SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ
⚡	SPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ
⚡	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ
⚡	SPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
⚡	SPÍNAČ SÉRIOVÝ
⚡	SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
⚡	SPÍNAČ SÉRIOVÝ STŘÍDAVÝ 5a
⚡	ZÁSUVKA VENKOVNÍ, IP44
⚡	ZÁSUVKA VENKOVNÍ 3f, IP44
⚡	ZÁSUVKA 230V/16A
⚡	ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU TYPU "D"
⚡	DVOJZÁSUVKA 230V/16A
⚡	ZÁSUVKA 400V/16/32/63A
⚡	VÝVOD 1f
⚡	VÝVOD 3f
⚡	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
PAS	OZNAČENÍ PŘÍPOJNICE MET/PAS
⚡	VENTILÁTOR
⚡	ROZVADĚČ NN
⚡	PROSTOROVÝ TERMOSTAT
⚡	ŽALUZIOVÝ OVLADAČ
⚡	NAPÁJECÍ ZDROJ VČETNĚ AKU

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
ZÁKLADNÍ: IZOLACI, KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKY
OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE, UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
ZVÝŠENÁ: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNICEM
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace v objektu MŠ, MŠ Kostlivého 1218, Praha 9	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ. JIŘÍ FLOSMAN	SPOLUPR.
OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 14 Bratří Vencíků 1073 Praha 9 - 198 21	VÝKRES Elektroinstalace Púdorys 1.NP - objekt C	ZAK.Č. 0009 0111 40	
		STUPEŇ DPS FORM. 4A4 MĚR.: 1:75 DATUM 03/2023	PROFESE VÝKRES