

Název projektu: ZŠ Bratří Venclíků

Datum: 03/2023

Okruhy

1.PP

Rozvaděč R2

Označení projektu zákazníka:

Vypracoval: Flosman Jiří

Číslo místnosti	Název místnosti	Okruhy	Ozn.	Kabel	Ovládání	Nouze
S.01	schodišťová chodba	světelný okruh	L1	CXKH-J 3x1,5	vypínač	Nouze
S.01	schodišťová chodba	světelný okruh	L1	CXKH-O 3x1,5	vypínač	Nouze
S.02	elektro rozvodna	světelný okruh	L2	CXKH-J 3x1,5	vypínač	Nouze
0.00	chodba	světelný okruh 1	L3	CXKH-J 3x1,5	vypínač	Nouze
0.00	chodba	světelný okruh 2	L4	CXKH-J 3x1,5	vypínač	Nouze
0.00	chodba	světelný okruh	L3/L4	CXKH-O 3x1,5	vypínač	Nouze
0.01	prádelna	světelný okruh	L5.1	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
0.02	úklidová místnost	světelný okruh	L5.2	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
0.03	šatna muži	světelný okruh	L5.3	CXKH-J 3x1,5	vypínač	Nouze
0.04	umývárna muži	světelný okruh	L6.1	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
0.04	umývárna muži	světelný okruh	L6.1	CXKH-O 3x1,5	vypínač	Nouze
0.05	wc muži	světelný okruh	L6.2	CXKH-J 3x1,5	vypínač	Nouze
0.06	šatna ženy	světelný okruh	L6.3	CXKH-J 3x1,5	vypínač	Nouze
0.06	šatna ženy	světelný okruh	L6.3	CXKH-O 3x1,5	vypínač	
0.07	chodba ženy	světelný okruh	L6.4	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
0.08	umývárna ženy	světelný okruh	L6.5	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
0.09	wc ženy	světelný okruh	L6.6	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
0.10	sklad DKP	světelný okruh	L7.1	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
0.11	suchý sklad	světelný okruh	L7.2	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
0.12	mytí termoportů	světelný okruh	L8.1	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
0.23	Chodba	světelný okruh	L8.2	CXKH-J 3x1,5	vypínač	Nouze
0.23	Chodba	světelný okruh	L8.2	CXKH-O 3x1,5	vypínač	Nouze
0.24	Ústředna EPS	světelný okruh	L8.3	CXKH-J 3x1,5	vypínač	Nouze
0.25	sklad	světelný okruh	L8.4	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
0.26	chodba	světelný okruh	L8.5	CXKH-J 3x1,5	vypínač	Nouze
0.26	chodba	světelný okruh	L8.5	CXKH-O 3x1,5	vypínač	Nouze
0.13	chladicí sklad	světelný okruh	L9	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
0.13	chladicí sklad	světelný okruh	L9	CXKH-O 3x1,5	vypínač	
0.16	strojovna VZT	světelný okruh	L10	CXKH-J 3x1,5	vypínač	Nouze
0.17	sklad brambor a zeleniny	světelný okruh	L11.1			Nouze
0.18	hrubá příprava bramb. A zeleniny	světelný okruh	L11.2	CXKH-J 3x1,5	vypínač	Nouze
0.18	hrubá příprava bramb. A zeleniny	světelný okruh	L11.2	CXKH-O 3x1,5	vypínač	
0.19	sklad konzerv	světelný okruh	L11.3	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
0.20	Sklad čistících prostředků	světelný okruh	L12.1	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
0.21	Plynoměr, vodoměr	světelný okruh	L12.2	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
0.22	Odlučovač	světelný okruh	L13	CXKH-J 3x1,5	vypínač	Nouze
0.29	Schodiště	světelný okruh	L14	CXKH-J 3x1,5	vypínač	Nouze
0.29	Schodiště	světelný okruh	L14	CXKH-O 3x1,5	vypínač	Nouze

Název projektu: ZŠ Bratři Venclíků
Datum: 03/2023
Okruhy
1.PP
Rozvaděč R2

Označení projektu zákazníka:
Vypracoval: Flosman Jiří

Číslo místnosti	Název místnosti	Okruhy	Ozn.	Kabel	Jištění	Poznámky
Vývody gastro zařízení:						
0.14	chladicí box	chlad.box	V15	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E10/230/16A
0.15	chladicí box	chlad.box	V16	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E10/230/16A
				+ 2x CYA6 zž		
0.18	hrubá příprava bramb. A zeleniny	Zař.1 nerez škrabka 3f	V17	CXKH-J 5x1,5	3x10A	E6:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel

Název projektu: ZŠ Bratři Venclíků

Datum: 03/2023

Okruhy

1.PP

Rozvaděč R2

Označení projektu zákazníka:

Vypracoval: Flosman Jiří

Číslo místnosti	Název místnosti	Okruhy	Ozn.	Kabel	Jištění	Poznámky
Zásuvky gastro						
			FA20			
0.00	chodba	zásuvka místnost	X20	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: rezerva zásuvka 230V
0.10	sklad DKP	zásuvka místnost	X20	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: rezerva zásuvka 230V
0.11	suchý sklad	zásuvka místnost	X20	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: rezerva zásuvka 230V
0.12	mytí termostátů	zásuvka místnost	X21	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: rezerva zásuvka 230V
0.11	suchý sklad	Zař.5 váha	X21	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: zásuvka 230V
0.17	sklad brambor a zeleniny	Zař.5 váha	X21	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E1:zásuvka 230 V
0.13	chladicí sklad	zásuvka místnost	X21	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: rezerva zásuvka 230V
0.17	sklad brambor a zeleniny	zásuvka místnost	X22	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: rezerva zásuvka 230V
0.18	hrubá příprava bramb. A zeleniny	zásuvka místnost	X22	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: rezerva zásuvka 230V
0.19	sklad konzerv	zásuvka místnost	X22	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: rezerva zásuvka 230V
0.20	Sklad čistících prostředků	zásuvka místnost	X23	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: rezerva zásuvka 230V
0.01	prádelna	zásuvka místnost	X23	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: rezerva zásuvka 230V
0.03	šatna muži	zásuvka místnost	X23	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: rezerva zásuvka 230V
0.06	šatna ženy	zásuvka místnost	X23	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: rezerva zásuvka 230V
0.01	prádelna	Zař.1 pračka	X24	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E1:zásuvka 230 V
0.01	prádelna	Zař.2 sušička	X25	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E1:zásuvka 230 V
		rezerva	X26			
		rezerva	X27			
0.13	chladicí sklad	Zař.1 chladicí skříň	X28	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E8:zásuvka 230 V
0.13	chladicí sklad	Zař.2 chladicí skříň 1	X28	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E8:zásuvka 230 V
0.13	chladicí sklad	Zař.2 chladicí skříň 2	X29	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E8:zásuvka 230 V
0.13	chladicí sklad	Zař.3 mrazicí skříň	X29	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E8:zásuvka 230 V
0.13	chladicí sklad	Zař.4 truhlicová mraznička	X29	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E1:zásuvka 230 V
Zásuvky běžné						
			FA30			
S.02	elektro rozvodna	zásuvkový okruh	X30	CXKH-J 3x2,5	1x16A	
0.24	Ústředna EPS	zásuvkový okruh	X30	CXKH-J 3x2,5	1x16A	
0.08	umývárna ženy	zásuvkový okruh	X30	CXKH-J 3x2,5	1x16A	
0.16	strojovna VZT	zásuvkový okruh	X30	CXKH-J 3x2,5	1x16A	
0.21	Plynoměr, vodoměr	zásuvkový okruh	X31	CXKH-J 3x2,5	1x16A	
0.22	Odlučovač	zásuvkový okruh	X31	CXKH-J 3x2,5	1x16A	
0.25	sklad	zásuvkový okruh	X31	CXKH-J 3x2,5	1x16A	
0.01	prádelna	zásuvka topný žebřík	X32	CXKH-J 3x2,5	1x16A	
0.02	úklidová místnost	zásuvka topný žebřík	X33	CXKH-J 3x2,5	1x16A	
0.04	umývárna muži	zásuvkový okruh	X34	CXKH-J 3x2,5	1x16A	
0.04	umývárna muži	zásuvka topný žebřík	X34	CXKH-J 3x2,5	1x16A	
0.08	umývárna ženy	zásuvka topný žebřík	X35	CXKH-J 3x2,5	1x16A	
0.12	mytí termostátů	zásuvka topný žebřík	X36	CXKH-J 3x2,5	1x16A	
		rezerva	X37			
0.24	Ústředna EPS	vývod EPS	V38	CXKH-V 3x1,5	1x10A	
0.16	strojovna VZT	zásuvka 400V/16A	X40	CXKH-J 5x2,5	3x16A/B	původní vývod
		vrata vjezd	FA41		1x10A/B	
		rezerva	FA42			
		rezerva	FA43			
		rezerva	FA44			
		rezerva	FA45			
			V46	CXKH-V 2x1,5	přívod z EPS	
0.06	šatna ženy	vývod VZT č.7N – ventilátor 3f	V50	CXKH-J 5x1,5	3x10A	
0.06	šatna ženy	vývod VZT č.7N – elektrický ohřev 3f	V51	CXKH-J 5x1,5	3x10A	
0.16	strojovna VZT	vývod VZT č.1N – vývod 1	V52	CXKH-J 5x1,5	3x10A	
0.16	strojovna VZT	vývod VZT č.1N – vývod 2	V53	CXKH-J 5x1,5	3x10A	
0.13	chladicí sklad	vývod VZT č.3N	V54	CXKH-J 3x1,5	1x10A	ovládání termostatem
0.22	Odlučovač	vývod VZT č.6N	V55	CXKH-J 3x1,5	1x10A	spínací hodiny

Název projektu: ZŠ Bratří Venclíků

Datum: 03/2023

Okruhy

1.NP

ROZVADĚČ R4.1

Číslo místnosti	Název místnosti	Okruhy	Ozn.	Kabel	Ovládání	Nouze
1.01	Vstupní chodba	světelný okruh	L1	CXKH-J 3x1,5	vypínač	Nouze
1.01	Vstupní chodba	světelný okruh	L1	CXKH-O 3x1,5	vypínač	Nouze
1.02	Kancelář vedoucího	světelný okruh	L2	CXKH-J 3x1,5	vypínač	Nouze
1.03	Úklid, sklad	světelný okruh	L3.1	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
1.09	Umývárna	světelný okruh	L3.2	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
1.10	WC	světelný okruh	L3.3	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
1.04	Denní místnost	světelný okruh	L4.1	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
1.05	Chodba	světelný okruh	L4.2	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
1.05	Chodba	světelný okruh	L4.2	CXKH-O 3x1,5	vypínač	Nouze
1.06	Sklad obalů	světelný okruh	L4.3	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
1.07	Sklad organického odpadu	světelný okruh	L4.4	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
1.08	Schodišťová chodba	světelný okruh	L5	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
1.08	Schodišťová chodba	světelný okruh	L5	CXKH-O 3x1,5	vypínač	Nouze
1.11	Výdej termoprotů	světelný okruh	L6.1	CXKH-J 3x1,5	vypínač	Nouze
1.12	Umývárna provozního nádobí	světelný okruh	L6.2	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
1.12	Umývárna provozního nádobí	světelný okruh	L6.2	CXKH-O 3x1,5	vypínač	
1.13	sklad potravin	světelný okruh	L7	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
1.14	Kuchyně	světelný okruh 1	L8	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
1.14	Kuchyně	světelný okruh 2	L9	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
1.14	Kuchyně	světelný okruh	L8/L9	CXKH-O 3x1,5	vypínač	Nouze
1.18	Výdej jídla	světelný okruh 1	L10	CXKH-J 3x1,5	vypínač	Nouze
1.18	Výdej jídla	světelný okruh 2	L11	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
1.18	Výdej jídla	světelný okruh	L10/L11	CXKH-O 3x1,5	vypínač	
1.19	Umývárna stolního nádobí	světelný okruh	L12	CXKH-J 3x1,5	vypínač	Nouze
1.21	Jídelna	světelný okruh 1	L13	CXKH-J 3x1,5	vypínač	Nouze
1.21	Jídelna	světelný okruh 2	L14	CXKH-J 3x1,5	vypínač	
1.21	Jídelna	světelný okruh	L13/L14	CXKH-O 3x1,5	vypínač	
	vně objektu	světelný okruh	L15	CXKH-J 3x1,5	vypínač	

Číslo místnosti	Název místnosti		Okruhy	Ozn.	Kabel	Jištění	Poznámky
Vývody gastro zařízení:			bez chrániče				
1.14	Kuchyně	Zař.1	Elektrický konvektomat 1	V20	CYKY-J 5x25	3x63A	E6:pevné připojení, přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, připojení na systém Systém gastro
1.14	Kuchyně	Zař.1	Elektrický konvektomat 2	V21	CYKY-J 5x25	3x63A	E6:pevné připojení, přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, připojení na systém Systém gastro
1.14	Kuchyně	Zař.2	Elektrický konvektomat	V22	CYKY-J 5x16	3x50A	E6:pevné připojení, přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, připojení na systém Systém gastro
1.14	Kuchyně	Zař.3	Multifunkční zařízení	V23	CYKY-J 5x25	3x63A	E4:přístupný el. vypínač+3m volný el. Kabel, připojení na systém Systém gastro
1.14	Kuchyně	Zař.4	Multifunkční zařízení	V24	CYKY-J 5x25	3x63A	E4:přístupný el. vypínač+3m volný el. kabel,připojení na systém Systém gastro
1.14	Kuchyně	Zař.5	Multifunkční pánev	V25	CYKY-J 5x16	3x40A	E4:přístupný el. vypínač + 3m volný el. Kabel, připojení na systém Systém gastro
1.14	Kuchyně	Zař.10	Elektrický varný kotel 1	V26	CYKY-J 5x16	3x40A	E4:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, připojení na systém Systém gastro
1.14	Kuchyně	Zař.10	Elektrický varný kotel 2	V27	CYKY-J 5x16	3x40A	E4:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, připojení na systém Systém gastro
1.14	Kuchyně	Zař.10	Elektrický varný kotel 3	V28	CYKY-J 5x16	3x40A	E4:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, připojení na systém Systém gastro
1.14	Kuchyně	Zař.11	Elektrická varná deska,	V30	CYKY-J 5x10	3x25A	E4:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, připojení na systém Systém gastro
1.14	Kuchyně	Zař.20	Univerzální kuchyňský robot 1	V31	CYKY-J 5x1,5	3x10A	E6: přístupný el. vypínač + 3m volný el. Kabel
1.14	Kuchyně	Zař.20	Univerzální kuchyňský robot 2	V32	CYKY-J 5x1,5	3x10A	E6: přístupný el. vypínač + 3m volný el. Kabel
1.12	Mytí provozního nádobí	Zař.35	Mycí stroj	V33	CYKY-J 5x10	3x32A	E4:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, připojení na systém Systém gastro
1.19	Umývárna stolního nádobí	Zař.1	Mycí stroj 1	V34	CYKY-J 5x2,5	3x16A	E6:přístupný el. vypínač + 3m volný el. Kabel, připojení na systém Systém gastro
1.19	Umývárna stolního nádobí	Zař.1	Mycí stroj 2	V35	CYKY-J 5x2,5	3x16A	E6:přístupný el. vypínač + 3m volný el. Kabel, připojení na systém Systém gastro
1.18	Výdej jídla	Zař.7	Elektrický konvektomat rezerva	V36 V37	CYKY-J 5x16	3x40A	E6:pevné připojení, přístupný el. vypínač + 3m volný el. Kabel, připojení na systém Systém gastro
1.18	Výdej jídla	Zař.13	Výdejní terminál	V38	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E5: pevné připojení 230V, 2m volný el. kabel, E12: datový kabel
1.19	Umývárna stolního nádobí	Zař.12	VZT zákryt 1	V39	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E3:pevné připojení 230V, 2m volný měkký el. Kabel
1.19	Umývárna stolního nádobí	Zař.12	VZT zákryt 2	V39	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E3:pevné připojení 230V, 2m volný měkký el. Kabel
1.14	Kuchyně	Zař.30	VZT zákryt	V40	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E3:pevné připojení 230V, 2m volný měkký el. kabel
1.14	Kuchyně	Zař.31	VZT zákryt	V40	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E3:pevné připojení 230V, 2m volný měkký el. kabel
1.14	Kuchyně	Zař.32	VZT zákryt 1	V41	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E3:pevné připojení 230V, 2m volný měkký el. kabel
1.14	Kuchyně	Zař.32	VZT zákryt 2	V42	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E3:pevné připojení 230V, 2m volný měkký el. kabel
1.12	Umývárna provozního nádobí	Zař.40	VZT zákryt	V43	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E3:pevné připojení 230V, 2m volný měkký el. kabel

Číslo místnosti	Název místnosti		Okruhy	Ozn.	Kabel	Jištění	Poznámky
Zásuvky gastro zařízení:							
				FI50			
1.01	Vstupní chodba		zásuvka místnost	X50	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: rezerva zásuvka 230V
1.02	Kancelář vedoucího		zásuvka místnost	X50	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: rezerva zásuvka 230V
1.04	Denní místnost		zásuvka místnost	X50	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: rezerva zásuvka 230V
1.01	Vstupní chodba	Zař.1	zásuvka váha	X51	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: zásuvka 230V
1.02	Kancelář vedoucího		zásuvky pc	X52	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2:zásuvky 230 V a E12: datové
1.03	Úklid, sklad	Zař.5	zásuvka změkčovač	X53	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E1:zásuvka 230 V
1.04	Denní místnost	Zař.2	sestava	X54	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: nad PS 2x rezerva zásuvky 230V
1.06	Sklad obalů		zásuvka místnost	X55	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: rezerva zásuvka 230V
1.07	Sklad organického odpadu		zásuvka místnost	X55	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: rezerva zásuvka 230V
1.07	Sklad organického odpadu	Zař.1	chladicí komora	X56	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E1:zásuvka 230 V
			rezerva	X57			
1.04	Denní místnost	Zař.1	chladicí skříň	X58	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E1:zásuvka 230 V
				FI60			
1.14	Kuchyně	Zař.24	Turbomixer 3f	X60	CXKH-J 5x1,5	3x10A	E7:zásuvka 400 V
1.11	Výdejna termoportů		zásuvka místnost	X61	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: rezerva zásuvka 230V
1.13	Denní sklad		zásuvka místnost	X61	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: rezerva zásuvka 230V
1.14	Kuchyně		zásuvka místnost	X61	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: rezerva zásuvka 230V
1.13	Denní sklad	Zař.7	váha	X61	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: zásuvka 230V
1.11	Výdejna termoportů	Zař.2	nerez stůl	X62	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: nad PS rezerva zásuvka 230V, E11:světlo
1.11	Výdejna termoportů	Zař.4	nerez stůl	X62	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: nad PS rezerva zásuvka 230V, E11:světlo
1.14	Kuchyně	Zař.13	neutrální plocha	X63	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E1:zásuvka 230 V
1.14	Kuchyně	Zař.14	neutrální plocha	X63	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E1:zásuvka 230 V
1.14	Kuchyně	Zař.16	Podestavba 1	X64	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E1:zásuvka 230 V
1.14	Kuchyně	Zař.16	Podestavba 2	X64	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E1:zásuvka 230 V
1.14	Kuchyně	Zař.19	vyhřívavý vozík	X65	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: zásuvka 230V
1.13	Denní sklad	Zař.3	chladicí skříň	X66	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E8:zásuvka 230 V
1.13	Denní sklad	Zař.1	mrazicí skříň	X67	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E8:zásuvka 230 V
1.13	Denní sklad	Zař.2	truhlicová mraznička	X68	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E1:zásuvka 230 V
				FI70			
1.12	Umývárna provozního nádobí	Zař.45	řezačka masa 3f	X70	CXKH-J 5x1,5	3x10A	E7:zásuvka 400 V
1.12	Umývárna provozního nádobí	Zař.51	krouhač zeleniny 3f	X71	CXKH-J 5x1,5	3x10A	E7:zásuvka 400 V
1.12	Umývárna provozního nádobí	Zař.41	nerez stůl	X72	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: nad PS rezerva zásuvka 230V
1.12	Umývárna provozního nádobí	Zař.44	nerez stůl	X72	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: nad PS rezerva zásuvka 230V, E11:světlo
1.12	Umývárna provozního nádobí	Zař.49	nerez stůl	X72	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: nad PS rezerva zásuvka 230V, E11:světlo
1.12	Umývárna provozního nádobí	Zař.50	nerez stůl	X72	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E1:zásuvka 230 V
1.12	Umývárna provozního nádobí	Zař.56	nerez stůl	X73	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: nad PS rezerva zásuvka 230V, E11:světlo
1.12	Umývárna provozního nádobí	Zař.56	nerez stůl	X73	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: nad PS rezerva zásuvka 230V, E11:světlo
1.12	Umývárna provozního nádobí	Zař.42	chladicí skříň	X74	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E1:zásuvka 230 V
1.18	Výdej jídla	Zař.6	chladicí skříň	X74	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E8:zásuvka 230 V
1.18	Výdej jídla	Zař.5	chladicí vitrína	X75	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E5:samostatné jištění
				FI80			
1.18	Výdej jídla	Zař.9	výrobek čaje 3f	X80	CXKH-J 5x2,5	3x16A	E7:zásuvka 400 V
1.12	Umývárna provozního nádobí	Zař.52	nářezový stroj	X81	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: zásuvka 230V
1.12	Umývárna provozního nádobí	Zař.58	kráječ knedlíků	X82	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: zásuvka 230V
1.12	Umývárna provozního nádobí	Zař.60	váha	X83	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: zásuvka 230V
1.18	Výdej jídla		zásuvka místnost	X83	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: rezerva zásuvka 230V
1.19	Umývárna stolního nádobí		zásuvka místnost	X83	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: rezerva zásuvka 230V
1.21	Jídelna		zásuvka místnost	X83	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: rezerva zásuvka 230V
1.18	Výdej jídla	Zař.14a	nerez stůl	X83	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: nad PS rezerva zásuvka 230V, E11:světlo
			rezerva	X84			
			rezerva	X85			
				FI90			
1.18	Výdej jídla	Zař.1	výdejní vozík 1	X90	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E1:zásuvka 230 V
1.18	Výdej jídla	Zař.1	výdejní vozík 2	X91	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E1:zásuvka 230 V
1.18	Výdej jídla	Zař.1	výdejní vozík 3	X92	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E1:zásuvka 230 V
1.18	Výdej jídla	Zař.2	vyhřívavý zásobník 1	X93	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E1:zásuvka 230 V
1.18	Výdej jídla	Zař.2	vyhřívavý zásobník 2	X94	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E1:zásuvka 230 V
1.18	Výdej jídla	Zař.2	vyhřívavý zásobník 3	X95	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E1:zásuvka 230 V
1.18	Výdej jídla	Zař.8	vyhřívavý vozík	X96	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: zásuvka 230V
1.19	Umývárna stolního nádobí	Zař.8	vyhřívavý zásobník 1	X97	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E1:zásuvka 230 V
				FI100			
1.21	Jídelna	Zař.1	vozík	X100	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: zásuvka 230V
1.21	Jídelna	Zař.2	výrobek stud.nápojů	X101	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: zásuvka 230V
1.21	Jídelna	Zař.4	nerez stůl	X102	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E2: rezerva zásuvka 230V
1.18	Výdej jídla			X103	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E1:zásuvka 230 V
1.18	Výdej jídla			X104	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E1:zásuvka 230 V
1.18	Výdej jídla			X105	CXKH-J 3x2,5	1x16A	E1:zásuvka 230 V
			rezerva	X106			
			rezerva	X107			

Název projektu: ZŠ Bratři Venclíků

Datum: 03/2023

Okruhy

1.NP

ROZVADĚČ R4

Číslo místnosti	Název místnosti	Okruhy	Ozn.	Kabel	Jištění	Poznámky
1.01	Vstupní chodba	zásuvkový okruh	X1	CXKH-J 3x2,5		
1.09	Umývárna	zásuvkový okruh	X1	CXKH-J 3x2,5		
1.03	Úklid, sklad	Zásuvka – topný žebřík	X2	CXKH-J 3x2,5		
1.04	Denní místnost	zásuvkový okruh	X3	CXKH-J 3x2,5		
1.05	Chodba	zásuvkový okruh	X3	CXKH-J 3x2,5		
1.12	Umývárna provozního nádobí	zásuvkový okruh	X4	CXKH-J 3x2,5		
1.18	Výdej jídla	zásuvkový okruh	X5	CXKH-J 3x2,5		
		rezerva	X6			
		rezerva	X7			
	výtah	vývod	V10	CYKY-J 5x2,5	3x16A	
1.07	Sklad organického odpadu	VZT č.4N	V11	CXKH-J 3x1,5		přes spínací hodiny
1.01	Vstupní chodba	vývod EZS	V12	CYKY-J 3x1,5		
1.01	Vstupní chodba	vývod systém GASTRO	V13	CYKY-J 3x1,5		
1.18	Výdej jídla	vývod roleta okruh 1	V14	CXKH-O 5x1,5		
1.18	Výdej jídla	vývod roleta okruh 2	V15	CXKH-O 5x1,5		
1.19	Umývárna stolního nádobí	vývod roleta	V16	CXKH-O 5x1,5		
			V17	CXKH-V 2x1,5		signál z EPS
	střecha	VZT 1 – kondenzační jednotka 1	V20	CYKY-J 5x10	3x32A/C	vypínat přes EPS
	střecha	VZT 1 – kondenzační jednotka 2	V21	CYKY-J 5x10	3x32A/C	vypínat přes EPS
	střecha	VZT 1 – kondenzační jednotka 3	V22	CYKY-J 5x10	3x32A/C	vypínat přes EPS
	střecha	VZT8N – kondenzační jednotka 1	V23	CYKY-J 3x1,5	1x10A/C	vypínat přes EPS
	střecha	VZT8N – kondenzační jednotka 2	V24	CYKY-J 3x1,5	1x10A/C	vypínat přes EPS