



TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	MÍSTNOST	PLOCHA (m²)
1.01	MULTIKULTURNÍ KLUB	62,63

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: TN-S, 3x230/400V, AC 50Hz

OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed. 2, DOPLŇENÁ OCHRANOU POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ (VNITŘNÍ PROSTORY), DLE ČSN 332000-5-51 ed. 3 AA5, AB5, AM1-2, BC2

NEBEZPEČNÉ (VENKOVNÍ PROSTORY), DLE ČSN 332000-5-51 AA7, AB7, AD3 (v místech pod přístřeškem), AD4, AF2, AK2, AL2, AN3, AQ2, AS3, BC2

KRYTÍ: IP 20/44
ELEKTRICKÁ INSTALACE JE NAVRŽENA VODIČI CYKY POD OMÍTKOU, V PODHLEDU.
ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH NOREM A POŽADAVKŮ PBŘ.

LEGENDA:

VÝŠKA ZÁSUVKOVÝCH VÝVODŮ 0,3 m NAD PODLAHOU (NENÍ-LI URČENO JINAK). VEŠKERÉ ZÁSUVKOVÉ OBVODY CHRÁNIT PROUD. CHRÁNIČEM. PŘÍSTROJE A KRABICE MONTOVANÉ DO ZDIVA MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ PRO MONTÁŽ TÉTO TŘIDY HOŘLAVOSTI. TYP MONTOVANÉHO OSVĚTLENÍ BUDE UPŘESNĚN STAVEBNÍKEM. POTRUBÍ A EL. VODIVÉ KONSTRUKCE CHRÁNIT POSPOJOVÁNÍM. KABELAŽ VODIT V OBVODOVÝCH ZDECH, VE STROPĚ A NAD STROPNÍM SDK. DLE VYHLÁŠKY č.23/2008 BUDE OSAZENO ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE. TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO V ČÁSTI VEDOUcí SMĚREM DO ÚNIKOVÉ CESTY. JAKO HLÁSIČ POŽÁRU BUDE POUŽITA AUTONOMNÍ (BEZDRÁTOVÁ) SIGNALIZACE SPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČSN EN 14604 NEBO HLÁSIČ POŽÁRU PODLE ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY ŘADY ČSN EN 54 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE, A TO NAPŘ. ČÁST 5, ČÁST 7 A ČÁST 10.

POZNÁMKA

PŘESNÁ POLOHA A ROZMÍSTĚNÍ VÝVODŮ A ZÁSUVEK BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ DLE POKYNŮ INVESTORA.
OSVĚTLENOST JE NAVRŽENA DLE ČSN EN 12464-1.
V PŘÍPADĚ ZMĚNY TYPŮ SVÍTEL JE POTŘEBA PROVÉST NOVÉ VÝPOČTY OSVĚTLENÍ.

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE.

± 0,000 = stávající úroveň podlahy u vstupu do skladu

AKCE : MULTIKULTURNÍ KLUB ZŠ CHVALETICKÁ		ČÍSLO ZAKÁZKY : 090 10 17	
MÍSTO : kat. území: Hloubětín, číslo parcely: 2664/1; 2662 Chvaletická 918; 198 00 Praha 14		VLASTNICKÉ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, PRAVO:	
SVĚŘENÁ SPRÁVA: Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073/8, Černý Most, 198 00 PRAHA 9			
INVESTOR : ZŠ Chvaletická, Chvaletická 918, 198 00 PRAHA 14		AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KŘIVKA	
ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Křivka s.r.o.			
DATUM : 10.2017	VEDOUČÍ PROJEKTU : evidenční číslo ČKAIT: 0009180	Ing. Radek Dědina	
STUPEŇ: PS	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Jan Dinga	
	VYPRACOVAL :	Lucie Rechtoriková	
ČÁST PROJEKTU : TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE		MĚŘÍTKO : M 1:50	REVIZE: -
OBSAH : PŮDORYS 1.NP		OZNAČENÍ : D.1.4.1.G2	