

**Název projektu:**  
 Stavební úpravy  
 učeben, rozšíření  
 odborných tříd v ZŠ  
 Vybíralova  
**Číslo akce:** N/A  
**Datum:** 03/2019

**Označení projektu zákazníka:**  
**Revize:**  
**Vypracoval:** Flosman Jiří

## PŘÍKONOVÁ BILANCE

Číslo místnosti	Název místnosti	Pi(W)	Soudobost	Ps(W)	Okruhy	Rozvaděč
	Kabinet 1	156	0,50	78	světelný okruh	R1
	Učebna 1	744	0,50	372	světelný okruh	R1
	Učebna 2	990	0,50	495	světelný okruh	R1
	Kabinet 2	156	0,50	78	světelný okruh	R1
	ostatní	100	0,50	50	světelný okruh	R1
	Kabinet 1	2000	0,25	500	zásuvkový okruh	R1
	Učebna 1	2000	0,25	500	zásuvkový okruh	R1
	Učebna 1	300	0,25	75	zásuvkový okruh projektor	R1
	Učebna 1	100	0,25	25	zásuvkový okruh plátno	R1
	Učebna 2	2000	0,25	500	zásuvkový okruh	R1
	Učebna 2	300	0,25	75	zásuvkový okruh projektor	R1
	Učebna 2	100	0,25	25	zásuvkový okruh plátno	R1
	Učebna 2	2000	0,25	500	zásuvkový okruh podlah.zásuvka	R1
	Kabinet 2	2000	0,25	500	zásuvkový okruh	R1
	Kabinet 1	2000	0,25	500	zásuvkový okruh pc	
	Učebna 1	2000	0,25	500	zásuvkový okruh pc	
	Učebna 2	2000	0,25	500	zásuvkový okruh pc	
	Kabinet 2	2000	0,25	500	zásuvkový okruh pc	

**Celkový soudobý příkon [W] je:**

**5773,00**

**Celkový soudobý příkon [W] je:**

**5773,00**

**Výpočtový proud**

**8,34**

**Hodnota hlavního jističe**

**20A/B/3**

**Hlavní přívod**

**CYKY-J 5x6**