



## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	název místnosti	m²	podlaha
2.01	chodba	11.5	keramická dlažba
2.02	schodiště	10.4	lité teraco
2.03	výťahová šachta	4.6	protiprašný nátěr
2.04a	chodba	15.6	keramická dlažba
2.04b	chodba	8.2	keramická dlažba
2.05	učebna 4	69.5	vinyl
2.06	sklad	7.0	vinyl
2.07	kabinet	14.5	vinyl
2.08	kabinet	11.5	vinyl
2.09	chodba	23.2	keramická dlažba
2.10a	umývárna - chlapci	2.1	keramická dlažba
2.10b	pisár - chlapci	2.0	keramická dlažba
2.10c	kabina WC - chlapci	1.5	keramická dlažba
2.11a	umývárna - dívky	5.1	keramická dlažba
2.11b	hyg.kabina - dívky	2.3	keramická dlažba
2.11c	kabina WC - dívky	1.1	keramická dlažba
2.12	úklid	1.3	keramická dlažba
2.13a	umývárna - učitelé	2.4	keramická dlažba
2.13b	kabina WC - učitelé	2.1	keramická dlažba
2.14	čajová kuchyňka	3.6	keramická dlažba
2.15	učebna 3	60.6	vinyl

CELKOVÁ PLOCHA 260.1

LEGENDA SILNOPROUD	
ZN.	POPIS
⚡	SPINAČ JEDNOPÓLOVÝ
⚡	TLAČITKO
⚡	SPINAČ DVOUPÓLOVÝ
⚡	SPINAČ TŘÍPÓLOVÝ
⚡	SPINAČ STŘÍDAVÝ
⚡	SPINAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
⚡	SPINAČ SÉRIOVÝ
⚡	SPINAČ KŘÍŽOVÝ
⚡	SPINAČ SÉRIOVÝ STŘÍDAVÝ 5a
⚡	ZÁSUVKA VENKOVNÍ 3f, IP44
⚡	ZÁSUVKA 230V/16A
⚡	ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU TYPU "D"
⚡	DVOUZÁSUVKA 230V/16A
⚡	ZÁSUVKA 400V/16/32/63A
⚡	VÝVOD 1f
⚡	VÝVOD 3f
⚡	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
⚡	PAS OZNAČENÍ PŘÍPOJNICE HOP
⚡	VENTILÁTOR
⚡	ROZVADĚČ NN

LEGENDA SLABOPROUD	
ZN.	POPIS
⚡	ZÁSUVKA SK, 2xRJ45
⚡	ZÁSUVKA SK, 1xRJ45
⚡	PŘÍSTUPOVÝ BOD
⚡	REPRODUKTOR ŠKOLNÍHO ROZHLASU
⚡	REGULATOR HLASITOSTI
⚡	ZVONEK ŠKOLNÍHO ROZHLASU
⚡	JEDNOTNÝ ČAS

POZNÁMKY VZT A CHLAZENÍ:  
VZHEDEM K TOMU, ŽE VE STAVAJÍCÍ DOKUMENTACE ELEKTRO NENÍ  
ŘEŠENO NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ VZT A CHLAZENÍ (AUTOR SE ODKLÁDÁ NA  
PROJEKT INTERIÉRU), NAVRHLUJE SE PROVÉST NOVÉ NAPÁJENÍ ZE  
STAVAJÍCÍCH ROZVADĚČŮ, NAPÁJENÍ VENKOVNÍCH A VNITŘNÍCH JEDNOTEK  
JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY PROFESE ELEKTRO – SILNOPROUD.

POZNÁMKY  
NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S  
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000–4–41 ed.3:  
ZÁKLADNÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE,  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ: IZOLACÍ, KRYTÝ NEBO PŘEPAŽKY  
ZVÝŠENÁ: UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ  
DOPLNĚNÁ: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE  
VNĚJŠÍ VLVY DLE ČSN 33 200–5–51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014) PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE  Změna využití komunitního centra na základní školu Baštyřská 67/2, Praha 9, kú. Hostavice	VED.PROJ.                    ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.                JIŘÍ FLOSMAN	
		SPOLUPR.	
		ZAK.Č.	