



VNITŘNÍ JEDNOTKY BUDOU NAPÁJENY ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE 3.NP
NAPÁJECÍ KABEL CYKY-J 3x1,5. JIŠTĚNÍ 1xB/10/1
NOVÝ JISTIČ BUDE DOPLNĚN DO R3NP.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	název místnosti	m²	podlaha
2.01	chodba	11.5	keramická dlažba
2.02	schodiště	10.4	lité teraco
2.03	výtahová šachta	4.6	protiprašný nátěr
2.04a	chodba	15.6	keramická dlažba
2.04b	chodba	8.2	keramická dlažba
2.05	učebna 4	69.5	vinyl
2.06	sklad	7.0	vinyl
2.07	kabinet	14.5	vinyl
2.08	kabinet	11.5	vinyl
2.09	chodba	23.2	keramická dlažba
2.10a	umývárna - chlapci	2.1	keramická dlažba
2.10b	pisoiár - chlapci	2.0	keramická dlažba
2.10c	kabina WC - chlapci	1.5	keramická dlažba
2.11a	umývárna - dívky	5.1	keramická dlažba
2.11b	hyg.kabina - dívky	2.3	keramická dlažba
2.11c	kabina WC - dívky	1.1	keramická dlažba
2.12	úklid	1.3	keramická dlažba
2.13a	umývárna - učitelé	2.4	keramická dlažba
2.13b	kabina WC - učitelé	2.1	keramická dlažba
2.14	čajová kuchyňka	3.6	keramická dlažba
2.15	učebna 3	60.6	vinyl
CELKOVÁ PLOCHA		260.1	

POZNÁMKY VZT A CHLAZENÍ:
VZHEDEM K TOMU, ŽE VE STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE ELEKTRO NENÍ
ŘEŠENO NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ VZT A CHLAZENÍ (AUTOR SE ODKAZUJE NA
PROJEKT INTEIÉRU), NAVRHUJE SE PROVÉST NOVÉ NAPÁJENÍ ZE
STÁVAJÍCH ROZVADĚČŮ. NAPÁJENÍ VENKOVNÍCH A VNITŘNÍCH JEDNOTEK
JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY PROFESE ELEKTRO – SILNOPROUD.

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY
ČSN 33 2000–4–41 ed.3:
ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY
OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE,
UZEMNĚNÍ,POSPojENÍ
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200–5–51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

R–Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Změna využití komunitního centra na základní školu Baštyřská 67/2, Praha 9, kú. Hostavice	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		JIŘÍ FLOSMAN	
		SPOLUPR.			
		ZAK.Č.		0009 0114 40	
OBJEDNAVATEL MČ Praha 14 Bratři Venclíků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES Elektroinstalace 3.NP	STUPEŇ DZS + DPS		D.1.4 <u>E</u>	04 ČÍSLO
		FORM. 2A4			
		MĚŘ. 1:100			
		DATUM: 05/2023		PROFESE	