

# 1NP-GASTRO

Název projektu: ZŠ Baštyřská

Datum: 05/2023

Označení projektu zákazníka:

Vypracoval: Flosman Jiří

## PŘÍKONOVÁ BILANCE

### 1.NP – GASTRO

Číslo místnosti	Název místnosti	Pi(W)	Soudobost	Ps(W)	Okruhy
1.04	jídelna	2000	0,25	500	Zásuvka – rezerva
1.05a	výdej jídla	0	0,25	0	Zásuvka – rezerva, viz. 1.04
1.05b	umývárna stolního nádobí	0	0,25	0	Zásuvka – rezerva, viz. 1.04
1.05c	příjem termoportů	0	0,25	0	Zásuvka – rezerva, viz. 1.04
1.04	jídelna	10	1,00	10	Zař. Gastro č.3 – zásobník na nápoje
1.04	jídelna	10	1,00	10	Zař. Gastro č.3 – zásobník na nápoje
1.05a	výdej jídla	2100	0,80	1680	Zař. Gastro č.1 – výdejní vozík
1.05a	výdej jídla	1500	0,80	1200	Zař. Gastro č.2 – vyhřívaný zásobník
1.05a	výdej jídla	2000	0,25	500	Zař. Gastro č.3 – parapet
1.05a	výdej jídla	130	0,80	104	Zař. Gastro č.6 – chladicí skříň
1.05a	výdej jídla	2000	0,25	500	Zař. Gastro č.7 – nerez stůl
1.05a	výdej jídla	1500	0,80	1200	Zař. Gastro č.8 – holdomat
1.05a	výdej jídla	3500	0,80	2800	Zař. Gastro č.9 – indukční plotna
1.05a	výdej jídla	1500	0,80	1200	Zař. Gastro č.10 – mikrovlnná trouba
1.05b	umývárna stolního nádobí	14200	0,80	11360	Zař. Gastro č.1 – mycí stroj
1.05b	umývárna stolního nádobí	10	0,80	8	Zař. Gastro č.5 – změkčovač
1.05b	umývárna stolního nádobí	100	0,80	80	Zař. Gastro č.9 – VZT zákryt
1.05c	příjem termoportů	2000	0,25	500	Zař. Gastro č.1 – zásuvka rezerva
1.05d	úklidová komora	2000	0,25	500	Zásuvka – rezerva
1.06	chodba	0	0,25	0	Zásuvka – rezerva viz. 1.05d
1.08a	šatna	0	0,25	0	Zásuvka – rezerva viz. 1.05d
1.08b	předsíň WC + sprcha zaměstnanci	0	0,25	0	Zásuvka – rezerva viz. 1.05d
1.07	sklad	0	0,25	0	Zásuvka – rezerva viz. 1.05d
1.09	kancelář + denní místnost	0	0,25	0	Zásuvka – rezerva viz. 1.05d
1.06	chodba	130	0,80	104	Zař. Gastro č.2 – chladicí skříň
1.09	kancelář + denní místnost	2000	0,80	1600	Zař. Gastro č.1 – pracovní stůl
1.09	kancelář + denní místnost	2000	0,80	1600	Zař. Gastro č.4 – zásuvky kk1
1.09	kancelář + denní místnost	2000	0,80	1600	Zař. Gastro č.4 – zásuvky kk2
1.09	kancelář + denní místnost	100	0,80	80	Zař. Gastro č.5 – chladicí skříň

Celkový soudobý příkon 1.NP – GASTRO [W] je:

27136,00

Výpočtový proud

41,2A

Navržené jištění

3x50A

Napájecí kabel

CYKY-J 4x16