



PROFESE	VÝKRES
---------	--------

- |           |  |
|-----------|--|
| — — — — — | Stávající vedení studené vody  |
| — — — — — | Stávající vedení teplé vody / cirkulace                                    |
| — — — — — | Nové vedení studené vody   |
| — — — — — | Nové vedení teplé vody / cirkulace   |
| SV1       | studená voda ukončená rohářkem 1/2" + 500 (umývadlo, dřezy)                |
| SV2       | studená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" + 400 (změkčovač)            |
| TV1       | teplá voda ukončená rohářkem 1/2" + 500 (umývadlo, dřezy)                  |
| UV        | upravená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" + 300 (myčka bílého nádobí) |
|           | <i>možnost napojit přímo od změkčovače</i>                                 |