

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	ZŠ Chvaletická – Divadelní sál
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Název zadavatele:	Městská část Praha 14
Adresa zadavatele:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO/DIČ zadavatele:	00231312/CZ00231312
Právní forma zadavatele:	801 - Obec
Zastoupen:	Jiří Zajac, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha14.cz/

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Dotaz č. 1:

Dle VV je v chodbě nový SDK protipožární podhled. Dle půdorysu je ale podhled s požární odolností jen nad částí chodby a zbytek je podhled kazetový. Žádáme o upřesnění.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Požární podhled kryje v chodbě VZT, které je součástí požárního úseku sálu – výměra dodávky požárního podhledu ve VV opravena a doplněna dodávka rastrového podhledu.

Dotaz č. 2:

V 1.02 je nový protipožární podhled, který chybí ve VV vč. případné demontáže stávajícího podhledu. Žádáme o doplnění

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

V místnosti 1.02 není žádný stávající podhled, nic se nedemontuje. protipožární podhled v 1.02 je v rámci výměry požárního podhledu ve VV chybí čela a obložení potrubí – doplněno ve VV.

Dotaz č. 3:

Chybí určení počtu a velikosti revizních dvířek v podhledu (vč. pol.ve VV).

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Revizní dvířka bylo doplněno do VV..

Dotaz č. 4:

Ve VV chybí položka pro ocenění požárního opláštění přívodu a odvodu z VZT jednotky (v PD pozn. D v m.č. 1.02)

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Doplněno v opraveném VV.

Dotaz č. 5:

Ve VV není položka pro vybourání části podlahy v místě nové čistící zóny.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:

Doplněno ve VV - vybourání dlažby a zbroušení betonu, čistící zóna má výšku 20 mm.

Dotaz č. 6:

Rozchází se počet a specifikace podlahových krabic a jejich vyzbrojení mezi částí ARS a elektro – co platí?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6:

Do VV byly doplněny podlahové krabice dle AV techniky.

Součástí vysvětlení je i opravený výkaz výměr.

Změna lhůty pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 1. 2024 v 10:00 hodin.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Praze dne 12. 1. 2024

za městskou část Praha 14
Petr Brych
vedoucí odboru investičního