



**TECHNOLOGIE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY**

Pulz naší metropole

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
S provedením stavby dle předložené
projektové dokumentace souhlasíme
za předpokladu dodržení našich podmínek
stanovených ve vyjádření. Platnost 1 rok.

Číslo VPD-00816/2022

Ze dne: 10.03.2022

Podpis:

Vyjádření k předložené dokumentaci a podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále THMP, a.s.)

Číslo vyjádření: VPD-01720/2020
Žadatel: Projekce dopravní Filip s.r.o., IČO: 28714792, Švermova 1338,
Roudnice nad Labem
Investor: Městská část Praha 14, IČO: 00231312, Bratří Venclíků 1073/8, Praha
Název akce: „Izolační zeleň Českobrodská“
Stupeň PD: Spojené územní a stavební řízení

Zájmové území:

Adresa: Hlavní město Praha
Kat. území: Kyje (731226), Hloubětín (731234)

Žadatel vymezil žádostí a přiloženou projektovou dokumentací zájmové území.
Ve vymezeném území se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě společnosti THMP, a.s.
Na základě této žádosti vydává společnost THMP, a.s. následující vyjádření:

Dojde ke kontaktu s VO - výstavba

Dle předložené dokumentace bude postaveno 58 nových stožárů VO, které budou napojeny ze stožáru VO 909452, 908137, ze stožáru sousední výstavby VO (Křižovatky Broumarská) a zapínacího místa ZM 1243.

Stožáry budou třístupňové bezpaticové typu K-133/89/60, budou osazeny LED svítidly dle standardů THMP.

Stožáry budou propojeny kabelem CYKY 4J x 16 mm², zároveň s kabelovým vedením bude položen zemnicí drát FeZn průměr 10 mm.

Jednotlivé okruhy budou propojeny nezapojenými kabelovými rezervami, které budou položeny mezi stožáry C11 – A14, 908132 – A1, D1 - 909452, C15 - 004 (sousední PD), B16 - 012 (sousední PD) B1 – 027 (sousední PD).

V rámci stavby bude vyměněn stávající zapínací bod VO ZM 1243 dle standardů THMP v provedení plast 2D se samostatně stojící přípojkovou skříní SP5.

V místech vjezdů a přejezdů musí být kabel VO uložen do obetonované chráničky DN 110 s krytím 1 m a s přesahem 0,5 m na každou stranu do přilehlého přidruženého prostoru. Konce chrániček je nutné zapěnit a chráničky geodeticky zaměřit.

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Při stavbě veřejného osvětlení použijte materiál, který je určen v projektové dokumentaci

Akce: Izolační zeleň Českobrodská, část: Veřejné osvětlení, příloha: SO 401, číslo přílohy: D.400.2.1, D.400.2.2, D.400.2.3 a D.400.2.4, stupeň: DUR+DSP, datum: 10/2020.

Pokud bude při výstavbě použit atypický materiál, požadujeme dodat navíc 20% pro budoucí servisní údržbu.

Před zahájením prací na zařízení VO musí být provedeno nahlášení na dispečink THMP 800 404 060. Telefonicky musí být oznámeno bezprostředně před započatím prací a po ukončení prací.

Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení v příloze, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Vyjádření je platné pouze pro vyznačené území, pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Technik VO: Jiří Beneš, Tel: 778 883 990, e-mail: jiri.benes@thmp.cz

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Při nedodržení podmínek nebude možné VO předat do majetku MHMP.

V Praze dne: 3. 12. 2020

Vyřizuje: David Kudrnka

Za společnost THMP, a.s.:


TECHNOLOGIE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY
Dělnická 213/12 • 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 256 72 541 • DIČ: CZ 256 72 541
Ing. Věra Bursíková
ředitelka úseku správy a obnovy

Příloha: Všeobecné podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti THMP, a.s.