



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POL.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
2.01	CHODBA	3.34
2.02	UMÝVÁRNA DÍVKY	5.42
2.03	PŘEDSÍŇ WC_DÍVKY	4.54
2.04	WC_DÍVKY	1.03
2.05	WC_DÍVKY	1.03
2.06	WC_DÍVKY	1.10
2.07	WC_DÍVKY	1.11
2.08	CHODBA	3.30
2.09	WC_UČITELKY	2.65
2.10	UMÝVÁRNA CHLAPCI	4.54
2.11	WC_CHLAPCI	6.26
2.12	WC_CHLAPCI	1.21
2.13	WC_CHLAPCI	1.22
2.14	ÚKLID	1.97

Legenda k vytápění

- otopné těleso přemístěné do nové pozice
- otopné těleso v původním místě ponechané
- původní umístění otopného tělesa
- rozvody potrubí demontované
- rozvody potrubí stávající
- nové rozvody potrubí

Poznámky VZT:

- VENT. 1 - nástěnný ventilátor 100 m³/h s doběhem
- VENT. 2 - stropní ventilátor do podhledu 150 m³/h s doběhem
- VENT. 3 - ventilátor do potrubí ø 125 mm se vzduchovým výkonem 250 m³/h umístěný v podhledu
- pozn. 1 - tlačítko pro spínání ventilátoru s doběhem (viz. elektro)
- pozn. 2 - výdechová mřížka pozinkovaná 150/150 mm
- pozn. 3 - potrubí ø 125 mm v podhledu (spád směrem ven)
- pozn. 4 - talířový ventil ø 125 mm osazený do podhledu

Poznámky ÚT:

- veškeré radiátory v prostorách WC budou zdemontovány, přetěsněny, nově natřeny a znovu osazeny. V některých případech dojde k posunům radiátorů
- nové rozvody budou provedeny z měděného potrubí, pokud budou vedeny v konstrukci musí být rozvody izolovány
- pozn. A - nové rozvody ÚT budou provedeny v podlaze
- pozn. B - nové rozvody ÚT budou provedeny v instalační předstěně
- pozn. C - nové rozvody ÚT budou provedeny v drážce ve stěně

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: rprojekt07@rprojekt07.cz	AKCE Oprava sociálních zařízení včetně výměny instalací, ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 – Kyje	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT			
		ZODP.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT		SPOLUPR.	
OBJEDNAVATEL Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073 198 00 Praha 9	VÝKRES Půdorys 2.NP Rozvody VZT a úpravy rozvodů ÚT	ZAK.Č. 0009 0104 40			
		STUPEŇ DPS	D.1.4 VZT+ÚT	2	
		FORM. 2A4			
		MĚŘ.: 1:50			
		DATUM 02/2022	PROFESE	VÝKRES	