

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

zadavatel obdržel dne 2. května 2024 celkem 2 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. V reakci na tyto dotazy zadavatel uveřejňuje toto vysvětlení zadávací dokumentace:

1 K dotazu č. 1

Znění dotazu:

„Dobrý den,

Soupis prací obsahuje kabely v provedení CXKH-R, z projektové dokumentace je popsáno, že trasy budou buď v omítce nebo v podhledu. V soupisu prací je uvedena pouze jedna položka:

1xkpl - Provedení kabelových tras

Je možné specifikovat podrobněji?“

Odpověď zadavatele:

Základní trasy kabelů jsou zakresleny v projektové dokumentaci (příloha č. 4 zadávací dokumentace), jmenovitě v části D1.4-Elektroinstalace. Součástí jednotlivých zákresů jsou i relevantní poznámky. Detailní provedení kabelových tras se však řeší na stavbě. Zadavatel více informací ke kabelovým trasám neuvádí.

2 K dotazu č. 2

Znění dotazu:

„Dobrý den,

rádi bychom požádali o vysvětlení, případně doplnění výkazu výměr.

Ve stavebních položkách je v části "vodorovné konstrukce" položka:

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

17 411121232R00 Osazování stropních desek m2 6,00000

K této položce není ve výkazu specifikovaná žádná dodávka, pouze osazování.

Stejně tak v části "konstrukce zámečnické" je položka bez dodávky materiálu:

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

136 767584502R00 Montáž podhledů kazetových m2 6,00000

Prosíme o vysvětlení.

Dále prosíme o upřesnění, položky 137 - 151 - D+M sanitárních přiček - tyto položky nejsou ve výkazu nijak specifikované a odkazují na "tabulku sanitárních přiček", která ale v dokumentaci není. Prosíme o její dodání nebo upřesnění položek ve výkazu.

Dále prosíme u zařizovacích předmětů je uvedeno "dle tabulky ostatních výrobků", která ale opět v dokumentaci není přiložena.

Prosíme o doplnění."

Odpověď zadavatele:

Položky č. 17 a 136 spočívají v demontáži a následné zpětné montáži kazetového pohledu při provádění páteřních tras kabelů od rozvaděčů k prostorám sociálních zařízení. Primárně se jedná o 1. NP (k tomu viz. blíže příloha č. 4 zadávací dokumentace – projektová dokumentace, část D1.4-Elektroinstalace).

K sanitárním příčkám zadavatel uvádí, že jejich detailní řešení je součástí přílohy č. 4 zadávací dokumentace – projektové dokumentaci, část D1.1 Architektonicko stavební řešení. Jmenovitě zadavatel odkazuje na soubory *AS4.2_tabulka sanitárních pricek.pdf* a *AS4.3_tabulka ostatních výrobků.pdf*.

3 Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21. května 2024, 10:00 hodin.

V Praze dne 9. května 2024

S úctou,

JUDr. Jan Salmon, advokát
J&T advokátní kancelář s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele