



Označení instalačních připojení:
elektroinstalace:
E1 zásuvka 230V + 500 (změkčovač, chladicí a mrazicí skříně)
E2 zásuvka 230 V +1200 (krouhač, ponorný mixer, váhy, nářezový stroj, stolní robot, výdejní vozíky, rezervy)
E3 přívod 230 V pro osvětlení digestoře +2500, 2m volný el. gumový kabel, (VZT zakryty pro osvětlení)
E4 přívod 400 V z podlahy, 3m volný el. gumový kabel, přístupný vypínač +1200 (varná deska, multifunkční zařízení, kotel)
E5 přívod 230 V z podlahy, 2m volný el. gumový kabel (zásuvka 230V na neutrálu ve varném bloku a na pracovních stolech - bude instalována při osazení technologie)
E6 přívod 400 V +100, 3m volný el. gumový kabel, přístupný vypínač +1200 (konvektomaty, robot, výrobnik čaje, škrabka brambor, myčka)
E7 zásuvka 400V +1200 (robot, výrobnik čaje, rezervy)
E8 zásuvka 230V + 2000 (chladicí skříně a mrazicí skříně)
E9 el. přívod 230V nad pracovní stůl ve výšce 1500 pro osvětlení pracoviště, volný el. gumový měkký kabel 2 m
E10 el. přívod nade dveřmi do chladících boxů ve výšce 2200, volný konec 2 m, ukončený krabicí, samostatně jištěný přívod: 230V, 25A

Zásuvky E2 uvedené jako rezerva u jednotlivých místností umístit u vypínače světla v místnosti (rezerva např. pro úklidovou techniku). Vývody pro zemci okruh je třeba umístit tak, aby bylo možné pospojení v řadě zařízení. Pokud je sestava zařízení přerušena průchodem nebo dveřmi, je třeba připravit nový vývod zemního okruhu.

±0,000 = +256,500

OBJEDNAVATEL MČ Praha 14 Bratři Vencliků 1073 198 21 Praha 9	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jin.padevet@rprojekt07.cz		AKCE Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelova 874/2 198 00, Praha 14 – Černý Most		VED.PROJ. ING. J. PADEVĚT ZODP.PROJ. ING. M. ROTREKLOVÁ SPOLUPR. ING. ARCH. M. FRZALOVÁ		ZAK.Č. 0009 011740	
	GASTROTECHNOLOGIE Přípojně body - elektroinstalace		VÝKRES		STUPEŇ DSP+DPS FORM. 6 x A4 MĚŘ.: 1:50 DATUM 03/2024	D2.1 GASTRO PROFESE	G03.	
							VÝKRES	