



kanalizace:

- OD1 odpad pr 32 + 450 (umyvadla)
- OD2 odpad HT pr 100 v podlaže - spodní nebo boční připojení vpusť - je třeba zadat před výrobou vpusť
- OD3 neobsazeno
- OD4 odpad HT pr 50 v podlaže (multifunkční zařízení, nebo těsně nad podlahou myčka)
- OD5 odpad pr 40 + 100 (změkčovač)
- OD6 odpad HT pr 50 + 300 (dřezy, konvektomaty)
- OD7 odpad pr 100 v podlaže nebo do +100 nad podlahou (výtlevky)
- OD8 odpad sifonovaný pr 32 + 1700 (odvod kondenzátu CHB)

$$\pm 0,000 = +256,500$$

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz	AKCE	Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelova 874/2 198 00, Praha 14 – Černý Most		VED.PROJ.	ING. J. PADEVĚT	
	OBJEDNAVATEL MČ Praha 14 Bratři Venclíků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES GASTROTECHNOLOGIE Přípojně body - voda a kanalizace		ZODP.PROJ.	ING. M. ROTREKLOVÁ	
				SPOLUPR.	ING. ARCH. M. FRZALOVÁ	
				ZAK.Č.	0009 011740	
				STUPEŇ	DSP+DPS	D2.1
FORM.	6 x A4	GASTRO				
MEŘ.	1:50	PROFESE	VÝKRES			
DATUM	03/2024					