



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	název místnosti	
102	Chodba	14,47
103	Přijem surovin	44,44
104	Kancelář	16,35
105	Kancelář	9,25
106	Oklid	1,52
108	WC	2,43
109	Kuchyně	47,29
111	Sklad čistících prostředků	5,34
112	Chladicí box	4,55
113	Hrubá příprav. brambor a zel.	12,87
114	Sklad nádobí	4,18
115	Sklad chlad. potravin	12,70
117	Sklad obalů	1,99
121a	Šatna	5,57
121b	Převlékárna	1,58
121c	Umývárna	5,28
121d	WC	1,35
123	Chodba	10,62
125	Suchý sklad	11,91
127	Denní místnost	15,18
128	Mytí provozního nádobí	37,68
150	Jídelní výtah	1,08
154	Nákladní výtah	1,62
169	BIO odpad	4,94
CELKOVÁ PLOCHA		274,19

LEGENDA SILNOPROUD

ZN	POPS
	SPINAČ JEDNOPÓLOVÝ
	TLAČÍTKO
	SPINAČ DVOUPÓLOVÝ
	SPINAČ TŘÍPÓLOVÝ
	SPINAČ STŘIDAVÝ
	SPINAČ DVOJITÝ STŘIDAVÝ
	SPINAČ SERIOVÝ
	SPINAČ KŘÍŽOVÝ
	SPINAČ SERIOVÝ STŘIDAVÝ 5a
	ZÁSVKA VENKOVNÍ, IP44
	ZÁSVKA VENKOVNÍ 3f, IP44
	ZÁSVKA 230V/16A
	ZÁSVKA 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU TYPU "0"
	DVOJZÁSVKA 230V/16A
	ZÁSVKA 400V/16/32/63A
	VÝVOD 1f
	VÝVOD 3f
	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
	PAŠ OZNAČENÍ PŘIPOJNICE MET/PAŠ
	ROZVADĚČ NN
	PROSTOROVÝ TERMOSTAT
	ZÁLUZIOVÝ OVLADAČ

Seznam svítidel (Budova 1, 1.Podlaží)		
Index	Název výrobku	Počet
A1	x PANEL PRO LED 25W 2000lm 4000K CRI90 UGR19 120°, 595*595*10, IP40	13
B1	x CANNTO, 29,9W 3427lm* 840 SlimPrisma EVG IP20 L1200 RAL 9003	12
B2	x CANNTO, 37,5W 4284lm* 840 SlimPrisma EVG IP20 L1500 RAL 9003	1
C1	x Vestavný LED DWL14W 1260lm 4000K CRI80 WT IP44	9
D1	x TERRA LED SLIM L1185 2214lm* 840 EVG 14,5W IP66 PMMA Opal RAL 7035	7
D2	x TERRA LED SLIM L605 1377lm* 840 EVG 9,1W IP66 PMMA Opal RAL 7035	1
D3	x TERRA LED SLIM L1477 7191lm* 840 EVG 54W IP66 PMMA Opal RAL 7035	15
D4	x TERRA LED SLIM L1477 4077lm* 840 EVG 27,9W IP66 PMMA Opal RAL 7035	2
NO1	x Nouzové LED svítidlo CORRIDOR 6W 450lm 3H AT NM recessed ø140 IP20 WH	3
NP1	x Nástěnný PICOTO LED 2W 200lm 3H AT M IP65	5
NP2	x Vestavný EXXIT LED 1W 100lm surface 3H AT M IP20	1

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TN-C/S  
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.3:  
ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKY  
OCHRANOVÉ OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE, UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ  
ZVÝŠENÁ: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE  
DOPLNĚKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM  
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelova 874/2 198 00, Praha 14 – Černý Most	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT ZODP.PROJ. JIŘÍ FLOSMAN SPOLUPR. ZAK.Č. 0009 011740
OBJEDNAVATEL MČ Praha 14 Bratří Vencliků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES Osvětlení 1.NP	STUPEŇ DSP+DPS FORM. 8xA4 MĚR: 1:50 DATUM 03/2024 PROFESE VÝKRES