



POZNÁMKY
BUDE PROVEDENO DOPLŇJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ, KTERÉ DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3, ČLÁNEK 415.2.1 MUSÍ ZAHRNOUT CIZÍ VODIVÉ ČÁSTI A VŠECHNY NEŽIVÉ ČÁSTI UPEVNĚNÝCH ZAŘÍZENÍ SOUČASNĚ PŘÍSTUPNÝCH DOTYKU.
V PROSTORECH NEBEZPEČNÝCH A ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÝCH BUDE PROVEDENO DOPLŇJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ VODIČEM CY ZELENÝ ŽLUTÝM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.
KAŽDÁ SESTAVA NEREZOVÉHO VYBAVENÍ GASTRO TECHNOLOGIE, BUDE PŘÍZEMNĚNA ALESPŮŇ NA DVOU MÍSTECH. K PŘÍPOJENÍ ZEMNÍHO VODIČE BUDOU POUŽITY SVORKY K TOMU URČENÉ VÝROBCEM A DODAVATELEM NEREZOVÉHO VYBAVENÍ GASTRO.
V ŘEŠENÝCH PROSTORECH BUDOU INSTALOVÁNY POD-OMÍTKOVÉ KRABICE OZNAČENÉ PA. K TĚMTO KRABICÍM BUDOU PŘÍPOJENY ZEMNÍ BODY OZNAČENÉ "EA" VODIČEM CY4 ŽŽ, DLE NÁVRHU V PŮDORYSE. KRABICE "PA" BUDOU PŘÍPOJENY VODIČY CY6 ŽŽ K OCHRANNÉ SVORKOVNICI "PAS" U ROZVADĚČE R2.
ROZVODY BUDOU PROVEDENY POD OMÍTKOU, PŘÍPADNĚ V PODLAŽE.

R–Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelova 874/2 198 00, Praha 14 – Černý Most	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		JIŘÍ FLOSMAN	
		SPOLUPR.			
		ZAK.Č.		0009 011740	
OBJEDNAVATEL MČ Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES Ochranné pospojení 1.NP	STUPEŇ DSP+DPS		D.1.4	
		FORM.		4xA4	
		MĚR.:		1:100	
		DATUM		03/2024	
		PROFESE		VÝKRES	
				05	