

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	název místnosti	
F0001	Strojovna VZT	194.3
F0002	Technická místnost ÚT	23.38
F0003	Výměnková stanice teplovodu	75.03
F0004	Sklad	3.23
F0005	Trafostanice	21.50
F0006	Chodba	33.99
F0007	Chodba	38.59
F0008	Schodiště	6.90
F0009	Výťahová šachta	8.72
CELKOVÁ PLOCHA		405.64


LEGENDA SILNOPROUD

ZN.	POPIS
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
	TLAČÍTKO
	SPÍNAČ DVOUPÓLOVÝ
	SPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ
	SPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ
	SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ STŘÍDAVÝ 5a
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ, IP44
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ 3f, IP44
	ZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU TYPU "D"
	DVOJZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 400V/16/32/63A
	VÝVOD 1f
	VÝVOD 3f
	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
	PAS OZNAČENÍ PŘÍPOJNICE MET/PAS
	VENTILÁTOR
	ROZVADĚČ NN
	PROSTOROVÝ TERMOSTAT
	ŽALUZIOVÝ OVLADAČ

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S  
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.3:  
ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKY  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE, UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ  
ZVÝŠENÁ: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE  
DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

VE 2.PP BUDE ELEKTROINSTALACE PROVEDENA PO POVRCHU



R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE  Rekonstrukce kuchyně ZŠ Gen. Janouška Dygrýnova 1006/21 198 00, Praha 14 – Černý Most	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		JIŘÍ FLOSMAN	
		SPOLUPR.			
		ZAK.Č.		0009 0112 40	
OBJEDNAVATEL MČ Praha 14 Bratři Vencliků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES  Půdorys 2.PP - pavilon F Navrhovaný stav	STUPEŇ DSP+DPS		D.1.4	
		FORM.		4xA4	
		MĚŘ.:		1:75	
		DATUM		07/2023	
		PROFESE		VÝKRES	
				02	