LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	název místnosti	
F101	Chodba	55.98
F102	Jídelna 2	271.4
F103	Chodba	59.49
F104	Jídelna 1	277.1
F105	Kancelář	21.17
F106	Schodiště	3.34
F107	Chodba	12.63
F108	Výtahová šachta V1	3.15
F109	Instalační šachta	3.15
F110	Výdej jídla	74.56
F111	Mytí nádobí	46.74
F112	Výtahova šachta V3	1.45
F114	Předsíň dívky	3.92
F115	WC dívky	1.23
F116	Předsíň chlapci	3.74
F117	WC chlapci	3.64
F118	Úklid	0.94
F119	Předsíň dívky	4.64
F120	WC dívky	2.01
F121	Předsíň chlapci	4.79
F122	WC chlapci	3.74
F123	Úklid	1.03
CELKOVÁ PLOCHA		859.84

LEGENDA SILNOPROUD

ZN.	POPIS
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
	TLAČÍTKO
	SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ
	SPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ
	SPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ
	SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ STŘÍDAVÝ 5a
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ, IP44
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ 3f, IP44
	ZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU TYPU "D"
	DVOJZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 400V/16/32/63A
	VÝVOD 1f
	VÝVOD 3f
	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
PAS	OZNAČENÍ PŘÍPOJNICE MET/PAS
	VENTILÁTOR
	ROZVADĚČ NN
	PROSTOROVÝ TERMOSTAT
	ŽALUZIOVÝ OVLADAČ

LEGENDA UMĚLÉ OSVĚTLENÍ

BLOK	OZNAČENÍ	POPIS
	C1	Stropní, nástěnné, přisazené LED svítidlo,10W/18W/24W, 1150lm/2100lm/2800lm, IP54, CRI>80, IK10, 110°, 3000K/4000K, Ø270x49mm, Ta= -10°C/+40°C, stmívatelné, bílá.
	C3	Vestavný LED panel, 33W, 3960lm, UGR<19, CRI>80, 4000K, IP40, 595x595x30mm, Ta= -20°C/+30°C, mikroprisma, bílá. ON/OFF napáječ.
	P2	Prachotěsné LED svítidlo,30W, 4758lm, UGR<22, CRI>80, 4000K, IP65, IK10, 1570x100x100mm, Ta= -20°C/+35°C, šedá.
	P3	Prachotěsné LED svítidlo, 60W, 9628lm, UGR<22, CRI>80, 4000K, IP65, IK10, 1570x160x100mm, Ta= -20°C/+35°C, šedá.
	T1	Přisazené LED svítidlo, 19W, 1950lm, CRI>80, 4000K, IP44, Ø170x145mm, bílá.

LEGENDA NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

BLOK	OZNAČENÍ	POPIS
	N1	Přisazené/vestavné nouzové LED svítidlo s vlastní baterií, kruhová/koridorová charakteristika (výměna optických čoček), doba autonomie 3hod., funkce autotest, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, Ø123x58mm, 4,8W, 175lm, Ta = 0°C/+40°C, bílá.
	N2	Přisazené/nástěnné nouzové LED svítidlo s vlastní baterií, kruhová charakteristika, doba autonomie 3hod., funkce autotest, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 350x117x60mm, 3,0W, 190lm, Ta = -0°C/+30°C, bílá.
	N3	Přisazené/nástěnné nouzové LED svítidlo s vlastní baterií, kruhová charakteristika, doba autonomie 3hod., funkce autotest, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 350x117x60mm, 3,0W, 190lm, Ta = -0°C/+30°C, bílá. Podvěsený opálový difuzor.
	N4	Přisazené/nástěnné nouzové LED svítidlo s vlastní baterií, koridorová charakteristika, doba autonomie 3hod./3hod., funkce autotest, skelet z bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 3,0W, 300lm/150lm, Ta = -30°C/+40°C, bílá.
	Ne	Univerzální nouzové LED svítidlo s piktogramem (obousranně), doba autonomie 1hod./2hod./3hod./8hod., funkce autotest, skelet z bezhalogenového plastu, IP44, 280x45x194mm, 3,1W, Ta = -5°C/+40°C, bílá. Pozorovací vzdálenost 27m.
	NV1	Nástěnné venkovní nouzové LED svítidlo s vlastní baterií, asymetrická vyžarovací charakteristika, doba autonomie 1hod./3hod./8hod., 4x0,5W, 1710lm/1110lm/76lm, funkce autotest, IP65, 315x140x65mm, Ta = -25°C/+40°C, barva antracit, tlakově litý zinek, baterie a předřadník v externím boxu IP54 (176 x 130 x 76mm).

POZNÁMKA:

NA RAMENECH SCHODIŠTÍCH F0008 A F106 JSOU SVÍTIDLA C1 A N2 PŘISAZENÁ NA STĚNU, SVÍTIDLA C1 JSOU OTOČENA O 90° SMĚREM KE SCHODIŠTI

L3 — LED PANEL (M600) S OPÁLOVÝM KRYTEM – 33W, 4000K, 3960lm, PRO VESTAVNOU MONTÁŽ
DRIVER UMÍSTĚN V PODHLEDU
PROPOJENÍ PŘES DODATEČNÉ SVORKY

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY
OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE, UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ
ZVÝŠENÁ: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)



R–Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@rprojekt.cz	AKCE: Rekonstrukce kuchyně ZŠ Gen. Janouška Dygrýnova 1006/21 198 00, Praha 14 – Černý Most	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT ZODP.PROJ. JIŘÍ FLOSMAN SPOLUPR. ZAK.Č. 0009 0112 40	
OBJEDNAVATEL MČ Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES: Půdorys 1.NP - pavilon F Návrhovaný stav osvětlení	STUPEŇ DSP+DPS FORM. 8xA4 MĚŘ.: 1:75 DATUM 07/2023	D.1.4 E PROFESE 07 VÝKRES