

LEGENDA SILNOPROUD	
ZN	POPS
⊗	SPINAČ JEDNOPÓLOVÝ
⊗	TLAČÍTKO
⊗	SPINAČ DVOUPÓLOVÝ
⊗	SPINAČ TŘÍPÓLOVÝ
⊗	SPINAČ STŘÍDAVÝ
⊗	SPINAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
⊗	SPINAČ SÉRIOVÝ
⊗	SPINAČ KŘÍŽOVÝ
⊗	SPINAČ SÉRIOVÝ STŘÍDAVÝ 5a
⊗	ZÁSUVKA VENKOVNÍ, IP44
⊗	ZÁSUVKA VENKOVNÍ 3f, IP44
⊗	ZÁSUVKA 230V/16A
⊗	ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEPLOCHRANOU TYPU "D"
⊗	DVOJZÁSUVKA 230V/16A
⊗	ZÁSUVKA 400V/16/32/63A
⊗	VÝVOD 1f
⊗	VÝVOD 3f
⊗	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
⊗	PAS OZNAČENÍ PŘÍPOJNICE MET/PAS
⊗	VENTILÁTOR
⊗	ROZVADĚČ NN
⊗	PROSTOROVÝ TERMOSTAT
⊗	ZÁLUŽOVÝ OVLADAČ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
č.m.	název místnosti	
F101	Chodba	55.98
F102	Jídlna 2	271.4
F103	Chodba	59.49
F104	Jídlna 1	277.1
F105	Kancelář	21.17
F106	Schodiště	3.34
F107	Chodba	12.63
F108	Výťahová šachta V1	3.15
F109	Instalační šachta	3.15
F110	Výdej jídla	74.56
F111	Mytí nádobí	46.74
F112	Výťahová šachta V3	1.45
F114	Předstíln divky	3.92
F115	WC dívky	1.23
F116	Předstíln chlapci	3.74
F117	WC chlapci	3.64
F118	Úklid	0.94
F119	Předstíln divky	4.64
F120	WC dívky	2.01
F121	Předstíln chlapci	4.79
F122	WC chlapci	3.74
F123	Úklid	1.03
CELKOVÁ PLOCHA		859.84


VÝVODY A ZÁSUVKY OZNAČENÉ XX-R1 JSOU NAPÁJENÉ Z ROZVADĚČE R1  
VÝVODY A ZÁSUVKY BEZ DALŠÍHO OZNAČENÍ JSOU NAPÁJENÉ Z RG1

LEGENDA GASTRO:

- E1 zásuvka 230V + 500 (chladicí skříně, a stoly, mrazicí truhly, váha místková, výdejní vozíky, zásobníky talířů, :
  - E2 zásuvka 230 V + 1200 (výrobníky nápojů, udržovací skříně, kráječ knedlíků, ponorný mixer, váhy, nářezový stroj
  - E3 přívod 230 V pro osvětlení digestoře +2000, 2m volný el. gumový měkký kabel, (VZT zkruty pro osvětlení)
  - E4 přívod 400 V z podlahy, 3m volný el. gumový měkký kabel, přístupný vypínač +1200 (varná deska, pánve, ko
  - E5 přívod 230 V z podlahy, 2m volný el. gumový měkký kabel (výdejní terminály, zásuvky 230V na neutrálech ve
  - E6 instalovány po osazení technologie)
  - E7 přívod 400 V + 100, 3m volný el. gumový měkký kabel, přístupný vypínač +1200 (konvektomaty, robot, mycí :
  - E8 provozní nádoby, skrabka brambor)
  - E9 zásuvka 400V +1200 ( krouhač, výrobník čaje, fezačka masa, rezervy), +800 fritéza
  - E10 zásuvka 230V + 1800 (chladicí skříně a mrazicí skříně)
  - E11 1 fáz spínač pro drtič, jistič typu "C", stávající připojení
  - E12 el. přívod nade dveřmi do chladicích boxů ve výšce 2200, volný konec 2 m, ukončený krabicí, samostatně již el. přívod 230V nad pracovní stůl ve výšce 1500 pro osvětlení pracoviště, volný el. gumový měkký kabel 2 m datové zásuvky
- Zásuvky E2 uvedené jako rezerva u jednotlivých místností umístit u vypínače světla v místnosti (rezerva např. pro úklidovou techniku).  
Vývody pro zemnicí okruh je třeba umístit tak, aby bylo možné pospojování v řadě zařízení. Pokud je sestava zařízení přerušena průchodem nebo dveřmi, je třeba připravit nový vývod zemnicího okruhu.  
Připojení zařízení na systém Sicoatronic bude řešeno samostatným projektem. K zařízení je třeba přivést 1 kabel 7x1,5 mm<sup>2</sup>, vedle rozvaděče bude samostatný rozvaděč pro Sicoatronic.  
Rozměr rozvaděče pro Sicoatronic bude 1200X500X300 mm.

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TN-C/S  
OCHRANA PŘED NEBODOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.3:  
ZAKLADNÍ: IZOLACI, KRYTÍ NEBO PŘEPÁŽKY  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE, UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ  
ZVÝŠENÁ: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE  
DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝ CHRÁNÍČ  
VNĚJŠÍ VLNY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z(1/ 2014)



R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz		AKCE Rekonstrukce kuchyně ZŠ Gen. Janouška Dygrýnova 1006/21 198 00, Praha 14 – Černý Most	VED.PROJ. ING. JIRÍ PADEVĚT ZODP.PROJ. JIRÍ FLOSMAN SPOLUPR. ZAK.Č. 0009 0112 40
OBJEDNAVATEL MČ Praha 14 Bratři Venclovi 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES Půdorys 1.NP - pavilon F Navrhovaný stav	STUPEŇ DSP+DPS FORM. 8xA4 MĚR: 1:75 DATUM 07/2023 PROFESE VÝKRES	<b>04</b>