

BILANCE	Pi (kW)	B	Ps (kW)
GASTRO			285,9
OSVĚTLENÍ 2.PP	0,35	0,5	0,175
OSVĚTLENÍ 1.PP	3	0,5	1,5
OSVĚTLENÍ 1.NP	3,5	0,5	1,75
ZÁSUVKY BĚŽNÉ 2.PP	4	0,25	1
ZÁSUVKY BĚŽNÉ 1.PP	4	0,25	1
ZÁSUVKY BĚŽNÉ 1.NP	4	0,25	1
VZT			85
Chladicí jednotky	50	0,8	40

CELKEM 417,325 439kVA
 Meziskupinová soudobost 0,9
 Max. Soudobě 375,5925
 Výpočtový proud [A] je: 571A
 Jištění stávající
 Kabel stávající
 Trafo Stávající nejsou známe parametry