

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 8

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

1 Identifikační údaje zadavatele

název: **Městská část Praha 14**
sídlo: Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČ: 00231312

osoba oprávněná jednat: Jiří Zajac, starosta
kontaktní osoba: Petr Brych, vedoucí odboru investičního
tel.: +420 225 295 261
e-mail: petr.brych@praha14.cz
adresa profilu zadavatele: <https://ezak.praha14.cz/>
ID datové schránky: pmabtfá

2 Identifikace zadávacího řízení

název: **Rekonstrukce kuchyně ZŠ Generála Janouška**
datum zahájení: 12. prosince 2024
ev. č. VVZ: [Z2024-062914](https://ezak.praha14.cz/contract_display_1299.html)
odkaz na profil zadavatele: https://ezak.praha14.cz/contract_display_1299.html

(dále jen „zadávací řízení“, veřejná zakázka dále jen jako „veřejná zakázka“)

3 Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona

název: **SALMON LEGAL s.r.o.**
sídlo: Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČ: 21222223
DIČ: CZ21222223

osoba oprávněná jednat: **JUDr. Jan Salmon**, jednatel, společník
kontaktní osoba: JUDr. Jan Salmon
tel.: +420 774 720 720
e-mail: zakazky@salmon.legal
ID datové schránky: 58acmuw

SALMON LEGAL s.r.o.

IČO: 21222223

web: www.salmon.legal | e-mail: officemanager@salmon.legal

telefon: +420 774 720 720 | tel. office: +420 220 513 485

sídlo: Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré Město

pobočka: Špilberk Office Centre, Holandská 2/4, 639 00, Brno

4 Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

zadavatel obdržel dne 28. ledna 2025 dvě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Dotazy i odpovědi k nim naleznete níže.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručená v 9:28

Dotaz č. 1:

„Dovolujeme si Vás požádat o opravu počtu materiálu u venkovního ocelového schodiště. Zábradlí s ozn. Z3 – plná ocel kruhová průměr 10mm. Není možné, aby na celé zábradlí bylo 21 m.“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel v součinnosti s projekční kancelář prověřil údaje o množství tyčoviny. Údaj 21 m je skutečně chybný. Správně mělo být v tabulce uvedeno 210 m. V přiložené tabulce zámečnických výrobků byla opravena váha oceli u zábradlí Z3.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručená v 15:30

Dotaz č. 1:

„Prosíme o přesnou specifikaci níže uvedeného materiálu v rámci stavební části, list „Silnoproud“.

- 1. Venkovní nástěnné svítidlo – položka č. 135, 146, 159 a 160*
- 2. E11 – Osvětlení nad pracovištěm – položka č. 147 a 162“*

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel upřesňuje specifikaci osvětlení následujícím způsobem – požadovány jsou uvedené parametry nebo lepší:

Nástěnné svítidlo L18

Materiál	Kov
Barva	Černá
Patice	Integrovaný LED modul
Barva světla	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K
Příkon zdroje	12 W
Max. příkon zdroje	12 W
Celkový příkon svítidla	12 W
Světelný tok celkový	560 lm
Funkce	LED technologie
Průměrná životnost zdroje	30000 h
Stupeň krytí (IP)	IP44
Napětí	230 V

Nástěnné světlo L18 s prostorovým čidlem

Materiál	Kov
Barva	Černá
Patice	Integrovaný LED modul
Barva světla	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K
Příkon zdroje	12 W
Max. příkon zdroje	12 W
Celkový příkon svítidla	12 W
Světelný tok celkový	560 lm
Funkce	LED technologie, spínání prostorovým čidlem
Průměrná životnost zdroje	30000 h
Stupeň krytí (IP)	IP44
Napětí	230 V

Osvětlení nad pracovištěm

Technický standard IP65, 3000K, LED technologie, výkon zdroje 50W

Dotaz č. 2:

„Domníváme se, že výrobek S4 – Prahový můstek gumový s rozměry 600x600 mm a výškou prostupu 150 mm není standardním výrobkem. Prosíme o poskytnutí referenčního výrobku.“

Odpověď na dotaz č. 2:

Jedná se o typový výrobek pro zakrytí potrubí kondenzátu ve strojovně VZT v místě v místě kde potrubí křížuje servisní prostor před VZT jednotkou. Standardní výška tohoto prvku je 8 cm, což stačí na zakrytí trasy potrubí ve většině délkách, kde má být zakryto. V místech, kde bude potrubí výše se pryžový krycí můstek podloží tak jak bude potřeba. Předpokládáme podložení do výšky 8 cm, které bude provedeno z odřezků těchto pryžových prvků.

S úctou,

V Praze dne 31. ledna 2025

JUDr. Jan Salmon,
smluvní zástupce zadavatele