

Váš dopis ze dne:

15.04.2024

Vyřizuje / telefon:

Ing. Jaroslav Jelínek / 267054454

Grulich architekti, s.r.o.

Revoluční 305

250 70 Odolena Voda

V Praze dne 29.04.2024

Sdělení podmínek přeložky a připojení k distribuční soustavě na akci „Park Bílý kůň“ – ul. Za Černým mostem, Hloubětín, Praha

Pro zajištění Vámi požadovaného příkonu pro objekt P = 29 kW (dle hlavního jističe před elektroměrem: zázemí parku + VO 1x 3x32 A) je nutné upravit stávající a vybudovat nové energetické zařízení PREdistribuce, a.s. (dále jen PREdi) v následujícím rozsahu:

a) Rozvody 1 kV

Na stávající kabel AYKY 3x185+95mm², směr RIS 63/981 – RIS 63/381, bude za použití jedné spojky zasmyčkována nová přípojková skříň SS 201-OT, umístěná v cihlovém pilíři.

b) Přeložky - plně dle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. hradí vyvolavatel

Stávající venkovní vedení AlFe, směr RIS 63/381 – SP5 (u č.p. 274) bude nahrazeno novým kabelem AYKY-OT 3x240+120mm², uloženým v zemi. Původní přípojková skříň bude nahrazena novou skříní typu SS 102-OT, umístěnou v oplocení v cihlovém pilíři. Podpěrné sloupy budou demontovány.

Uvedené technické řešení doporučujeme zpracovat do projektové dokumentace pro územní řízení (dále DÚR) v rámci celé výstavby. Na přiložené situaci je zakreslen rozsah a trasa rozvodného zařízení. Návrh je zpracován pro standardní stupeň zajištění dodávky elektřiny.

Projektovou dokumentaci DÚR předložíte PREdi k odsouhlasení. **Na základě vyplněného formuláře žádosti o přeložku ZDS a žádosti o připojení** (k dispozici na www.predistribuce.cz) a předložené DÚR, PREdi vypracuje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o přeložce ZDS a návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a souvisejících vyhlášek. Ve smlouvě bude upřesněna výše Vašeho podílu na měrných nákladech spojených s připojením Vašeho zařízení a zajištěním požadovaného příkonu, termín realizace, technické řešení a potřebné koordinace.

Smlouva o smlouvě budoucí o připojení může být uzavřena pouze písemnou formou.

V rámci stavby je nutno respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. Dojde-li ke kolizi se stávajícím rozvodným zařízením PREdi, musí být součástí projektové dokumentace i vyřešení tohoto stavu (přeložka, ochranné kabelů a zařízení apod.).

V rámci příprav výstavby je nutno vyřešit majetkoprávní vztahy mezi odběratelem a PREdi spočívající ve **zřízení služebnosti na kabelovou trasu**.


Toto vyjádření vydáváme pouze jako technické podmínky připojení objektu pro zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREdi k provádění výkopových prací a nelze ho použít pro účely územního nebo stavebního řízení.

Platnost vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

Kopie: S 24 100

Příloha: Situace rozvodného zařízení

PREdistribuce, a.s.
Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5

Ing. Miroslav Hamáček
Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

