

Váš dopis ze dne:

10.05.2024

Vyřizuje / telefon:

Ing. Jaroslav Jelínek / 267054454

Grulich architekti, s.r.o.

Revoluční 305

250 70 Odolena Voda

V Praze dne 28.05.2024

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci „Park Bílý kůň“ – ul. Za Černým mostem, Hloubětín, Praha

S předloženou dokumentací pro územní řízení PREdistribuce, a.s. (dále jen PREdi) souhlasí. Požadovaný příkon elektřiny pro lokalitu P = 20 kW (dle hlavního jističe před elektroměrem: zázemí parku + VO 1x 3x32 A) zajistí PREdi po rozšíření distribuční soustavy dle následujících bodů:

a) Rozvody 1 kV

Na stávající kabel AYKY 3x185+95mm², směr RIS 63/981 – RIS 63/381, bude za použití jedné spojky zasmyčkována nová přípojková skříň SS 201-OT, umístěná v cihlovém pilíři.

b) Přeložky - plně dle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. hradí vyvolavatel

Stávající venkovní vedení AlFe, směr RIS 63/381 – SP5 (u č.p. 274) bude nahrazeno novým kabelem AYKY-OT 3x240+120mm², uloženým v zemi. Původní přípojková skříň bude nahrazena novou skříní typu SS 102-OT, umístěnou v oplocení v cihlovém pilíři. Podpěrné sloupky budou demontovány.

V příloze Vám zasíláme v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a související vyhláškou č. 16/2016 Sb. návrh Smlouvy o zajištění přeložky zařízení a návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení, kde se upřesňuje výše Vašeho podílu na měrných nákladech spojených s připojením Vašeho zařízení a zajištěním požadovaného příkonu, termín realizace, technické řešení a vzájemná koordinace. Žádáme Vás o doplnění potřebných údajů ve smlouvách, aby mohly být smlouvy nejpozději do 90 dní vzájemně podepsány. Nedojde-li v této lhůtě k uzavření uvedených smluv, rezervace příkonu zaniká. Smlouva o zajištění přeložky zařízení a Smlouva o smlouvě budoucí o připojení mohou být uzavřeny pouze písemnou formou.

K technickému řešení vnitřní instalace a stavební části se PREdi nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. V rámci stavby je nutné respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. V těchto pásmech nelze bez souhlasu PREdi provádět zemní práce, zřizovat stavby, nebo umísťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu. Způsob měření a jeho umístění musí odpovídat technickým podmínkám dle ČSN a podnikové normy Pražské energetiky, a.s., MM 501 "Technické podmínky připojení - část A - obchodní měření". Norma je přístupná na webových stránkách PREdi v části Podnikové normy (www.predistribuce.cz). Případné konzultace řeší útvar PREdi - Metodika a podpora spoluprac. partnerů, e-mail: podporasp@predistribuce.cz, telefon 267053621.

Před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREdi je nezbytné získat **Souhlas se zahájením výkopových prací**. Ten lze získat osobně na pracovišti Výdej mapových podkladů nebo na e-mailové adrese kds@predistribuce.cz, **a to nejpozději 7 dní před plánovaným zahájením stavby**. Více informací a Všeobecné podmínky k postupu činností při realizaci stavby v ochranném pásmu naleznete na webových stránkách PREdi (<https://www.predistribuce.cz/cs/potrebuji-zaridit/>).

Platnost našeho vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

PREdistribuce, a.s.

Svornosti 3199/19a

150 00 Praha 5



Ing. Miroslav Hamáček

Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

Kopie: S 24 100

Příloha: návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení, návrh Smlouvy o zajištění přeložky