

Sada dodatečných informací č. 1

Název veřejné zakázky:	Dodávka venkovní multifunkční plochy na zahradu MŠ Vybíralova
Předmět veřejné zakázky:	dodávky
Druh výběrového řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Název zadavatele:	Městská část Praha 14
Sídlo zadavatele:	ul. Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO zadavatele:	002 31 312
Právní forma zadavatele:	801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zadavatele zastupuje:	Bc. Radek Vondra, starosta

Dotaz č. 1

Máme dotaz k Vašemu zadání. Povrch musí být Smart Soft 35?

Odpověď k dotazu č. 1

Povrch SmartSoft 35 je uveden jako příklad kvalitního EPDM povrchu do mateřských škol se kterým má naše MČ dobré zkušenosti. Může být nabídnuta podobná alternativa povrchu se stejnými nebo podobnými vlastnostmi co se týče trvanlivosti, UV stability a grafiky.

Nutné je, aby bylo u nabízeného bezpečného povrchu doloženo především následující:

- 1) zdravotní atest nezávadnosti ze státního zdravotního ústavu,
- 2) veškerý EPDM granulát ze kterého je povrch složen musí být samostatně testován na uvolňování toxických látek (migrace určitých prvků) dle EN 71-3:2013 (vzhledem k tomu, že povrch je určen do MŠ a může dojít k vyloupnutí granulátu a pozření dětmi).; musí být doloženo certifikátem,
- 3) certifikát dle ČSN EN 1177.

Dále síla povrchu musí být min. 35 mm z toho celoprobávené EPDM v síle min. 10 mm.

Praha 1. 9. 2016

Ing. Martina Mezenská,
za zadavatele MČ Praha 14