


### **Místnost pro spaní**

Místnost o půdorysných rozměrech 3,2x8,55m o výšce 2,55m je osvětlena oknem o rozměru 2,2x1,7m

### **Činitel denní osvětlenosti**

y	x	1	2	3
1		3.39	3.50	2.82
2		1.85	1.89	1.65
3		0.87	0.88	0.81
4		0.47	0.48	0.45
5		0.29	0.30	0.29
6		0.20	0.20	0.20
7		0.15	0.15	0.15
8		0.13	0.13	0.12

### **Půdorys místnosti 1:100 s izofotou 1,5%:**



### **Vyhodnocení výpočtu č.d.o.:**

Denní osvětlení vyhovující požadavkům ČSN 73 0580-4 pro třídu zrakové činnosti IV. je v prostoru ohraničeném izofotou 1,5%, tj. v prostoru od oken do vzdálenosti maximálně 2,3m.

Denní osvětlení, jako složka sdruženého osvětlení, vyhovující požadavkům ČSN 36 0020-1 pro třídu zrakové činnosti IV. je v prostoru ohraničeném izofotou 0,5%, tj. v prostoru od oken do vzdálenosti maximálně 3,9m.