

## Komunitní centrum Kardašovská -Rekonstrukce objektu

Popis : Sál

Číslo projektu : 104

Zákazník : Městská část Praha 14

Vypracoval : Josef Nyklíček

Datum : 13.02.2016


Následující hodnoty vycházejí z přesných výpočtů kalibrovaných světelných zdrojů, svítidel a jejich rozmístění. V praxi se mohou projevit určité odchylky. Záruční reklamace na data svítidel jsou vyloučeny.

Relux a výrobci svítidel nepřijímají žádnou odpovědnost za následné škody a škody, které vzniknou uživateli nebo třetím stranám.

## 1 Prostor 1

## 1.1 Popis, Prostor 1

### 1.1.1 Pūdorys



### Údaje o prostoru:

W1	:	11.80
W2	:	12.53
W3	:	11.80
W4	:	12.53
W5	:	----
W6	:	----

**Činitelé odrazu:**



100.0 %  
100.0 %  
100.0 %  
100.0 %  
-----  
-----  
41.7 %  
100.0 %

Výška místnosti [m]:  
Výška srovnávací roviny [m]:  
Výška roviny svítidel [m]:

## 1 Prostor 1

### 1.2 Výsledky výpočtu, Prostor 1

#### 1.2.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (E)



Výška srovnávací roviny

: 0.00 m

Udržovaná osvětlenost

Em : 292 lx

Minimální osvětlenost

Emin : 121 lx

Maximální osvětlenost

Emax : 393 lx

Rovnoměrnost Uo


Emin/Em : 1 : 2.42 (0.41)

Rovnoměrnost Ud

Emin/Emax : 1 : 3.25 (0.31)

## 1.2 Výsledky výpočtu, Prostor 1

### 1.2.2 Izočáry, Srovnávací rovina 1.1 (E)



Intenzita osvětlení [lx]

Výška srovnávací roviny

Udržovaná osvětlenost	Em	: 0.00 m
Minimální osvětlenost	Emin	: 292 lx
Maximální osvětlenost	Emax	: 121 lx
Rovnoměrnost Uo	Emin/Em	: 393 lx
Rovnoměrnost Ud	Emin/Emax	: 1 : 2.42 (0.41)
	Emin/Emax	: 1 : 3.25 (0.31)

## 1.2 Výsledky výpočtu, Prostor 1

### 1.2.3 3D prostorový diagram, Srovnávací rovina 1.1 (E)

