

Příloha č.1

Stavba: Rekonstrukce vnitřních instalací a stavební úpravy

Stupeň: DPS

Datum: 11/2016

Vypracoval: Flosman Jiří

Energetická bilance (plné zatížení včetně gastru)

	Pi (kW)	B	Ps(kW)
Osvětlení 1PP - 3NP	5	0,5	2,5
Zásuvkové okruhy 1PP - 3NP	20	0,2	4
Bojler ve 2.NP	6	0,5	3
Keramická pec	12	0,25	3
Zahradní domek (s keramickou pecí)	5	0,25	1,25
Solná jeskyně	6	0,25	1,5
*1) Gastro	37,15	0,36	13,374

28,624

Celkem

Výpočtový proud (A)	41,36
Hlavní jističe před elektroměrem	3x50A
Stávající hodnota pojistek v SP	3x100A
Stávající kabel z SP do RE	stávající

Poznámka:

- 1) V profesi gastro bude zajištěno blokování chodu následujících zařízení:

konvektomat

sporák

robot a stolička

Každé z výše uvedených zařízení bude vždy v chodu samostatně

Blokování bude realizováno pomocí 3-polohového přepínače