



LEGENDA PZTS A DT

ZN.	POPIS
EZS	ÚSTŘEDNA PZTS
RIQ	KONCENTRÁTOR – 8 vstupů/4výstupy
STROPNÍ DETEKTOR POHYBU S DETEKTOREM TŘÍŠTĚNÍ SKLA	
NÁSTĚNNÝ DETEKTOR POHYBU S DETEKTOREM TŘÍŠTĚNÍ SKLA	
MAGNETICKÝ KONTAKT	
MAGNETICKÝ KONTAKT – VRATOVÝ	
OVĽADACÍ KLÁVESNICE	
DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA	
POMOCNÝ ZDROJ 12VDC ZÁLOHOVANÝ	
SIRÉNA PZTS VENKOVNÍ	
ZÁSUVKA DOMÁCÍHO TELEFONU, 1xRJ45, SYKFY 2x2x0,5	
VSTUPNÍ TABLO	
USTŘEDNA DOMÁCÍHO TELEFONU	
ELEKTRICKÝ ZÁMEK	
ZVONEK	
ZVONKOVÉ TLAČÍTKO	
POŽÁRNÍ HLÁSIČ NAPOJENÝ NA SYSTÉM PZTS	

LEGENDA SLABOPROUD

ZN.	POPIS
ZÁSUVKA SK, 2xRJ45	
ZÁSUVKA TV+R	
ZÁSUVKA DT	

LEGENDA 1.NP

M.Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M2
101	ZADVEŘI	6,50
102	CHODBA	37,61
103	SCHODIŠTĚ	11,37
104	ŠATNA	12,66
105	ŠATNA	13,41
106	ŠATNA	14,15
107	KANCELÁŘ	12,28
108	KANCELÁŘ	10,73
111	PŘEDSÍŇ	2,51
112	WC	1,11
113	ÚKLID	1,30

LEGENDA

— · · — Navržená trasa slaboproud

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S

OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY

ČSN 33 2000–4–41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):

ZÁKLADNÍ:

OCHRANNÁ OPATŘENÍ:

IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)

AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),

UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)

DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (viz.odst. 415.1)

ZVÝŠENÁ:

DOPLŇKOVÁ:

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200–5–51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

DATOVÁ KABELAŽ cat.6

NUTNÉ DODRŽET MAX. VZDÁLENOST DATOVÉ LINKY 90m

JEDNOTNÁ DATOVÁ I TELEFONNÍ KABELAŽ UKONČENÁ KONEKTOREM RJ45

DATOVÉ ZÁSUVKY V MÍSTNOSTECH ROZMÍSTIT DLE UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ

ELEKTROINSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY A ČSN ZEJMÉNA V OBLASTI

BEZPEČNOSTI A OCHRANY OSOB.

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Rekonstrukce vnitřních instalací a stavební úpravy MŠ Zelenečská čp.500, Praha 9 - Hloubětín	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ. JOSEF TIETZ	
		PROJEKTANT JIŘÍ FLOSMAN	
OBJEDNAVATEL Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 21 – Praha 9	VÝKRES Elektroinstalace slaboproud 1.NP	ZAK.Č.	
		STUPEŇ DPS	D.1.4 e 06
		FORM. 2xA4	
DATUM 11/2016	PROFESE	MĚŘ. 1:100	
		ČÍSLO	