



LEGENDA PZTS A DT

ZN.	POPIS
	ÚSTŘEDNA PZTS
	KONCENTRÁTOR – 8 vstupů/4výstupy
	STROPNÍ DETEKTOR POHYBU S DETEKTOREM TŘÍŠTĚNÍ SKLA
	NÁSTĚNNÝ DETEKTOR POHYBU S DETEKTOREM TŘÍŠTĚNÍ SKLA
	MAGNETICKÝ KONTAKT
	MAGNETICKÝ KONTAKT – VRATOVÝ
	OVLÁDACÍ KLÁVESNICE
	DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA
	POMOCNÝ ZDROJ 12VDC ZÁLOHOVANÝ
	SIRÉNA PZTS VENKOVNÍ
	ZÁSUVKA DOMÁCIHO TELEFONU, 1xRJ45, SYKFY 2x2x0,5
	VSTUPNÍ TABLO
	USTŘEDNA DOMÁCIHO TELEFONU
	ELEKTRICKÝ ZÁMEK
	ZVONEK
	ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
	POŽÁRNÍ HLÁSIČ NAPOJENÝ NA SYSTÉM PZTS

LEGENDA

— · · — Navržená trasa slaboproud

LEGENDA SLABOPROUD

ZN.	POPIS
	ZÁSUVKA SK, 2xRJ45
	ZÁSUVKA TV+R
	ZÁSUVKA DT

LEGENDA 2.NP

M.Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M2
201	SCHODIŠTĚ	13,26
202	CHODBA	9,28
203	KANCELÁŘ	9,68
204	KUCHYŇ	9,84
205	HERNA	40,78
206	HERNA	46,91
207	SKLAD	6,31
208	UMÝVÁRNA	8,12
209	WC	5,10
210	WC	1,09
211	HERNA	40,32
212	HERNA	46,43
213	SKLAD	6,25
214	UMÝVÁRNA	8,15
215	WC	6,19

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S

OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY

ČSN 33 2000–4–41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):

ZÁKLADNÍ:

IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)

OCHRANNÁ OPATŘENÍ:

AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),

UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)

DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (viz.odst. 415.1)

ZVÝŠENÁ:

DOPLŇKOVÁ:

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200–5–51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

DATOVÁ KABELAŽ cat.6

NUTNÉ DODRŽET MAX. VZDÁLENOST DATOVÉ LINKY 90m

JEDNOTNÁ DATOVÁ I TELEFONNÍ KABELAŽ UKONČENÁ KONEKTOREM RJ45

DATOVÉ ZÁSUVKY V MÍSTNOSTECH ROZMÍSTIT DLE UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ

ELEKTROINSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY A ČSN ZEJMÉNA V OBLASTI

BEZPEČNOSTI A OCHRANY OSOB.

R-Projekt 07 Praha s.r.o.  Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz	AKCE  Rekonstrukce vnitřních instalací a stavební úpravy MŠ Zelenečská čp.500, Praha 9 - Hloubětín	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		JOSEF TIETZ	
		PROJEKTANT		JIŘÍ FLOSMAN	
		ZAK.Č.			
OBJEDNAVATEL  Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 21 – Praha 9	VÝKRES  Elektroinstalace slaboproud 2.NP	STUPEŇ	DPS	D.1.4	07
		FORM.	2xA4		
		MĚŘ.	1:100		
		DATUM	11/2016	PROFESE	ČÍSLO