


PLASTOVÝ ROZVADĚČ ZAPUŠTĚNÝ 120 MODULŮ
588/950/136

PROVOZNI NAPĚTÍ: 3+PE+N; 3x400/230V; 50Hz
SOUSTAVA TNC-S

Ochrana PND: základní – automatickým odpojením od zdroje
zvýšená – hlavním pospojováním
– proudovými chrániči

Instalovaný výkon $P_i = 20 \text{ kW}$
Soudobý příkon $P_s = 14 \text{ kW}$

 PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER	Akce KOMUNITNÍ CENTRUM HLOUBĚTINSKÁ 55 PRAHA 14–HLOUBĚTÍN SO–101–KOMUNITNÍ CENTRUM H55		Stupeň		Výkres č. D.1.4.e.11
	Část SCHEMA ROZVADĚČE RR	Investor Městský část Praha 14 Bratři Vencílků 1073, 198 21 Praha 9	Kreslil ROMAN JELÍNEK	Datum 6/2017	
		Projektant ING. PRŮŠA JIRÍ IČO PETR BURGER DIS.			List/Listů 2/2