

ROZVADĚČ ZAPUŠTĚNÝ PLASTOVÝ 72 MODULŮ
588/620/136
SOUSTAVA TNC–S

Ochrana PND: základní – automatickým odpojením od zdroje
zvýšená – hlavním pospojováním
– proudovými chrániči

Instalovaný výkon Pi = 8 kW
Soudobý příkon Ps = 5 kW

PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIÉR	Akce KOMUNITNÍ CENTRUM HLOUBĚTÍNSKÁ 55 PRAHA 14–HLOUBĚTÍN SO–101–KOMUNITNÍ CENTRUM H55	Investor Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9	Stupeň DPS	Zak.č.	Výkres č. D.1.4.e.10
	Část SCHEMA ROZVADĚČE RK1	Projektant ING. PRŮŠA JIŘÍ IČO PETR BURGER DIS.	Kreslil ROMAN JELÍNEK	Datum 6/2017	List/Listů 1/1