



- LEGENDA ELEKTROINSTALACE:**
- RH – HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU
 - RK – ROZVADĚČ KANCELÁŘE
 - RR – ROZVADĚČ RESTAURACE
 - RV – ROZVADĚČ VÝTAHU
 - RTČ – ROZVADĚČ TEPELNÉHO ČERPADLA
 - EP – SVORKOVNICE HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ
 - 1: UX-ORIA L 6700lm 51W 4000K 80Ra
 - 4: AD-NOVEL M POLISHED REF IP40 19W 2100lm 4000K 80Ra
 - 5: AD-NOVEL M POLISHED REF IP40 24W 2650lm 4000K 80Ra
 - 6: AD-NOVEL S POLISHED REF IP40 15W 1400lm 4000K 80Ra
 - 7: UX-PLAST 2 LED OPAL 16W 1450lm 4000K 80Ra
 - 8: AD-LAMBDA LED L PAR-L 34W 3400lm 4000K 80Ra
 - 10: AD-LAMBDA LED M PAR-L 28W 2600lm 4000K 80Ra
 - 12: UX-PLAST H LED L OPAL 47W 3350lm 4000K 80Ra
 - 16: AD-FREYN II PV1 31W 4250lm 4000K 80Ra
 - N1 – OMS emergency 2921 s piktogramem
 - N2 – OMS emergency 2980 bez piktogramu
 - VO – SVÍTIDLO VO
 - VP – VYPÍNAČ, PŘEPÍNAČE – OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ
 - TL – TLAČÍTKO – OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ
 - VZT – TLAČÍTKO – OVLÁDÁNÍ VZT
 - VZT – INFRAPASIVNÍ ČIDLO – OVLÁDÁNÍ VZT
 - V – VENTILÁTOR VZT
 - Z – OVLÁDÁNÍ ŽALUZII
 - PL – OVLÁDÁNÍ PLÁTNNA
 - Z – ŽÁSUVKA 230V/16A
 - PK – PODLAHOVÁ KRABICE 4x230, 2xRJ45
 - EL – EL. ZAŘÍZENÍ – DLE POPISU
 - W – VÝVOD – DLE POPISU

Součástí systému JTSK
VÝKONOVÝ SYSTÉM SÁLT PO VÝROBNĚ
+0,000 = 214,700 m.n.m.

STAVBA – NÁZEV AVIS
KOMUNITNÍ CENTRUM HLoubětínská 55

MÍSTO STAVBY
Hloubětínská 55
Praha 14 Hloubětín
p.č. 691, 692, 69, zástav. č. 17, 200/01
k.ú. Hloubětín

INVESTOR
Městská část Praha 14
Borůvka 1073
150 21 Praha 9
IČO: 002 31 312

GEN. PROJ.
Ing. arch. Miroslav Synovec
162, projektová kancelář
Liberecká 355/025, 486 01 Jablonec nad Jizerou
IČO: 10309561

STUPĚŇ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ČÁST
SO-B1-KOMUNITNÍ CENTRUM H5
D.1.4a
ZÁŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI
Atelier A22 s.r.o.
Ing. Jiří Proška
Čechova 59, 370 01 Gáborůvka
tel. 606 716 193
e-mail: a22@ateliera22.cz

FASE
NAZEV VÝKRESU
Půdorys 1.PP

DATUM
7/2017

MĚŘÍTKO
1:50

ČÍSLO VÝKRESU
D.1.4.e.3