


PLASTOVÝ ROZVADĚČ ZAPUŠTĚNÝ 144 MODULŮ
588/1070/136

PROVOZVNÍ NAPĚTÍ: 3+PE+N; 3x400/230V; 50Hz
SOUSTAVA TN-C-S

Ochrana PND: základní – automatickým odpojením od zdroje
zvýšená – hlavním pospojováním
– proudovými chrániči

Instalovaný výkon P_i = kW
Soudobý příkon P_s = kW

 PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER	Akce KOMUNITNÍ CENTRUM HLOUBĚTINSKÁ 55 PRAHA 14–HLOUBĚTÍN SO–101–KOMUNITNÍ CENTRUM H55	Investor Městská část Praha 14 Bratři Vencíků 1073, 198 21 Praha 9	Stupeň DPS Kreslil ROMAN JELÍNEK	Zak.č. Datum 6/2017	Výkres č. D.1.4.e.9 List/Listů 2/2
Část SCHEMA ROZVADĚČE RK	Projektant ING. PRŮŠA JIŘÍ ČO PETR BURGER D.S.				