

LEGENDA HROMOSVODU:

OÚ
SZ
SO
– SVOD HROMOSVODU, OCHRANNÝ ÚHELNÍK ZKUŠEBNÍ SVORKA, OKAPOVÁ SVORKA

– JÍMACÍ VEDENÍ FeZn ø8

TJ – TYČOVÝ JÍMAČ

PJ – POMOCNÝ JÍMAČ

IJ – IZOLOVANÝ JÍMAČ ANTÉNNÍHO STOŽÁRU

STA + SA
– ANTÉNNÍ STOŽÁR

POZNÁMKA:
- LPS tř. III
- HROMOSVOD BUDE PROVEDEN DLE PLATNÝCH NOREM ČSN

– ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30/4

EP – UZEMNĚNÍ EP FeZn o10

– SVORKY

Souřadnicový systém: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALTPO VYROVNÁNÍ
+-0,000 = 214.700 m.n.m.

STAVBA - NÁZEV AKCE
KOMUNITNÍ CENTRUM HLOUBĚTÍNSKÁ 55

MÍSTO STAVBY
Hloubětínská 55
Praha 14-Hloubětín
p.č. 687/1, 687/2, 69, 2499/1, 2499/18
k.ú. Hloubětín

INVESTOR
Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9
IČO: 002 31 312

GEN. PROJ.
Ing. arch. Miloš Synovec
M.S. projekce staveb
Liberecká 3508/25, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 10167561

PHÉ
RAZÍTKO / PODPIS

STUPEŇ
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ČÁST
SO-101 - KOMUNITNÍ CENTRUM HS5 D.1.4.e
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI
Atelier A02 s.r.o.
Ing. Jiří Průša
Čechova 59, 370 01 České Budějovice
tel. 606 716 193
e-mail: a02@volny.cz

DATUM **7/2017**
MĚŘÍTKO **1:50**

NÁZEV VÝKRESU
Půdorys střechy-hromosvod
ČÍSLO VÝKRESU
D.1.4.e.6