

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Název veřejné zakázky:	Komunitní centrum Hloubětínská 55
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Městská část Praha 14
Adresa zadavatele:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO/DIČ zadavatele:	00231312/ CZ00231312
Právní forma zadavatele:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha14.cz/

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

V dodatečné informaci č. 4 z data 26.9. 2017 v dotazu č. 2 je napsáno, že platí skladba v PD výkres 600 tabulka skladeb 2.pdf. Tato skladba je v rozporu s rozpočtem do soutěže. Žádáme o revizi a opravu rozpočtu.

Upřesnění dotazu:

PD požaduje dodávku řeziva KVH profilů (skladba S3.1):

- ✓ Latě 40x60 KVH hranoly
- ✓ Krokve 120/120 KVH hranoly
- ✓ Latě 50x70 KVH hranoly
- ✓ Vlašské krokve 120/240 KVH hranoly

Rozpočet:

- ✓ Pol. č. 157 M kód 605121210 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4-5m

Má být oceněno „obyčejné řezivo“ – jehličnatý hranol tak, jak je specifikováno ve výkazu výměr, a nebo máme ocenit v rozpočtu KVH hranol, tak jak je specifikováno v projektové dokumentaci?

- ✓ Pol. č. 158 M kód 612211060 hranol konstrukční masívní KVH Nsi 60x80 x 5000mm smrkové nepohledové (lať 01)

V této položce je sice správně uvedený materiál i to že bude nepohledový, ale je uveden špatný rozměr (viz. výkres krovu – 50 x 70mm). Prosíme o upřesnění, jaký rozměr latě máme v rozpočtu ocenit?

✓ Pol. č. 158 M kód 612231190 nosník lamelový v průmyslové kvalitě BSH (krokve, námětky) PD je uveden KVH hranol. Prosíme o upřesnění, jaký typ hranolu máme nacenit v rozpočtu? Rozpor v PD mezi skladbou a výkresem:

✓ Dle skladby S3.1 má být lať 02 40/60mm

Ve výkrese krovu č. 102 (skladba dřevěných prvků), je uveden rozměr 40/50mm

Prosíme o upřesnění, který rozměr je správný tzn. který rozměr máme nacenit v rozpočtu?

Dále nám není zcela jasné jaký rozměr je napočítán v m3 v položce č. 157.

Odpověď:

Pol. č. 157 M kód 605121210 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4-5m – účastník ocení KVH hranol.

Pol. č. 158 M kód 612211060 hranol konstrukční masivní KVH Nsi 60x80 x 5000mm smrkové nepohledové (lať 01) – účastník ocení lať 60/80.

Pol. č. 158 M kód 612231190 nosník lamelový v průmyslové kvalitě BSH (krokve, námětky) – účastník ocení KVH hranol.

Dle skladby S3.1 má být lať 02 40/60mm – správně je 40/60 mm.

Dále nám není zcela jasné jaký rozměr je napočítán v m3 v položce č. 157 - způsob výpočtu položky je rozepsán v rozpočtu.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

V dodatečné informaci č. 5 z data 3.10. 2017 v dotazu č. 2 je uvedeno, že rolety s horním náblem jsou popsány v tabulce dveří. Stávající předané podklady v soutěži žádný tento popis v tabulkách výplní nemají.

Žádáme Vás, o dodání a doplnění podkladů, které tyto podrobné informace obsahují.

Odpověď:

Zadavatel konstatuje, že uvedené požadavky v daném dokumentu jsou popsány.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

V dodatečné informaci č. 5 z data 3.10. 2017 v dotazu je napsáno, že chybí v rozpočtu s VV položka hydroizolační stěrka pod dlažbou. Zadavatel poskytl „upravený výkaz výměr“ Tento výkaz byl předán bez jakékoliv vysvětlující informace, jakým způsobem a kam máme doplněnou položku přidat do výkazu výměr.

Žádáme Vás tímto o zaslání kompletního opraveného výkazu výměr.

Odpověď:

Jak je uvedeno v zaslaném dokumentu "rozpocet - doplneni 3-10-2017.pdf" Položka bude přidána do:

Část: SAR - Stavební a architektonická část, PSV - Práce a dodávky PSV, 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Dotaz:

Systémová deska je ve výkazu výměr 150 m a ve výkazu pro montáž je 250 m?

Odpověď:

Správně je 257 m, došlo k překlepu v tabulce výkazu výměr a rozpočtu. V příloze oprava výkazu výměr.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:

Dotaz:

Potrubí podl. vyt. PE-Xa je uvedeno 31 m a pro montáž je uvedeno 250 m²? Dle výkresové dokumentace je potrubí 971 m, což by odpovídalo dané ploše.

Odpověď:

971 m je správně. V příloze opravený výkaz výměr.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6:

Dotaz:

Chybí složka MaR.

Odpověď:

MaR je zakresleno v Hydraulickém schématu v projektu vytápění. Vše bude ovládáno pomocí regulátorů jednotlivých zařízení (TČ, VZT jednotky, Kotel, Fan-Coil) Jediné autonomní prvky budou termopohony na jednotlivých větvích PV a ty jsou v rozpočtu topení samostatné.

Současně zadavatel rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 20. 10. 2017 do 11:00. Místo pro podání nabídek a otevírání obálek je zachováno.

V Brně dne 9. 10. 2017



Public Market Advisory s.r.o.
Šromova 639/43, 643 00 Brno
IČ: 02322021, DIČ: CZ02322021
vedená u KS v Brně, odd. C, vl. 80898

Městská část Praha 14

Zastoupená společností

Public Market Advisory s.r.o.

JUDr. Michal Šilhánek, jednatel