

**Název projektu :** Modernizace kotelny ZŠ  
**Číslo akce:** N/A  
**Datum:** 10/2017

**Označení projektu zákazníka:**  
**Revize:**  
**Vypracoval:** Flosman Jiří

## PŘÍKONOVÁ BILANCE

### KOTELNA

Položka	Pi(W)	Soudobost	Ps(W)	Okruhy	Rozvaděč
Kotel K1	150	0,50	75	MaR	RMAR
Kotel K2	150	0,50	75	MaR	RMAR
Trojcestné ventily (8x)	80	0,50	40	MaR	RMAR
Oběhová čerpadla (10x)	1000	0,50	500	MaR	RMAR
Regulace	200	0,50	100	MaR	RMAR
Servisní zásuvka	2000	0,25	500	MaR	RMAR
El.patrona	10000	0,50	5000	MaR	RMAR
Rezerva			2000	MaR	RMAR

**Celkový soudobý příkon 1.NP [W] je:**

**8290,00**

**Výpočtový proud**

**11,98**

**Hodnota hlavního jističe**

**3x16A/B**

**Hlavní přívod**

**CYKY-J 5x6**