

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Vybavení interiéru – MŠ Zelenečská čp. 500, Praha 9 - Hloubětín
Druh veřejné zakázky:	Dodávka
Režim veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Název zadavatele:	Městská část Praha 14
Adresa zadavatele:	Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9
IČO/DIČ zadavatele:	00231312/ CZ00231312
Právní forma zadavatele:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha14.cz/

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“). Sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Jedná se mi o technické řešení krytů topení. Jsme výrobcí nábytku a ročně realizujeme velké množství krytů. V tomto projektu jsou svislé příčky krytu zhotoveny z ocelové pásoviny a následně i uchyceny ke korpusu. Rád bych se dotázal, zdali je možné tyto svislé příčky krytu topení nahradit pásy z lamina v barvě korpusu, které by byly následně připevněny pomocí našeho standardního kování.

Odpověď:

Za možné to považuji za předpokladu, že je toto kování kovové a ne plastové. Lamino na svislé příčky použít půjde za předpokladu, že to nebude kolidovat s radiátorem. My máme v projektové dokumentaci nakreslen jen typický detail toho krytu, přičemž polohy radiátorů a jejich rozměry jsou rozdílné, takže nejsem schopen zaručit, že Vámi navrhovaný detail půjde všude realizovat.

V Praze dne 26. 1. 2018


Petr Brych

Za zadavatele MČ Praha 14