



**HYGIENICKÁ
STANICE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY**

...STARÁME SE SPOLEČNĚ
S VÁMI O VAŠE ZDRAVÍ

Došlo dne:	31.1.17
Přílohy:	
Číslo:	24/2017

Váš dopis č. j.: MSJ 01/JP/16
Ze dne: 22.12.2016
Naše č. j.: HSHMP 63700/2016
Sp. značka: S-HSHMP 63700/2016/11089
Vyřizuje: Choutková
Tel.: 281 000 451
E-mail: eva.choutkova@hygpraha.cz
V Praze dne: 20.1. 2017

Městská část Praha 14, Úřad MČ
Bratří Venclíků 1073
198 00 Praha 9 – Černý most
zastoupená Ing. Jiřím Padevětem, R – Projekt 07
Praha, s.r.o.
Ke Strašnické 1795/8
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ 03520358

Stanovisko k PD "Stavební úpravy a změna využití školnického bytu na kmenovou učebnu – ZŠ Chvaletická 4/918, Praha 9"

Na základě žádosti společnosti R – Projekt 07 Praha, s.r.o., Ke Strašnické 1795/8, Praha 10 - Strašnice, IČ 03220358, doručené dne 23.12.2016, posoudil orgán ochrany veřejného zdraví - Hygienická stanice hl. m. Prahy, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci k výše uvedené stavbě pro stavební řízení.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hlavního města Prahy toto **s t a n o v i s k o** :

S projektovou dokumentací k akci „Stavební úpravy a změna využití školnického bytu na kmenovou učebnu – ZŠ Chvaletická 918, Praha 9 – Lehovec" se

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. V učebně musí být umístěno umyvadlo s přívodem studené pitné vody. Pokud je zavedena teplá voda, pak u výtoků v dosahu žáků nesmí mít teplotu vyšší než 45°C.
2. Před vydáním kolaudačního souhlasu doložte protokolem z měření splnění normových požadavků na umělé osvětlení učebny.
3. Před vydáním kolaudačního souhlasu proveďte seřízení a komplexní vyzkoušení VZT systémů a protokolem z měření doložte jejich vyhovující účinnost.

Odůvodnění:

Dne 23. 12. 2016 byla orgánu ochrany veřejného zdraví k posouzení předložena PD stavby „Stavební úpravy a změna využití školnického bytu na kmenovou učebnu – ZŠ Chvaletická 918, Praha 9“. Dokumentace byla vypracována společností R – Projekt 07, Praha, s.r.o., Ke Strašnické 1795/8, Praha 10 pod zak.č. 0009 0074 40 v prosinci 2016. Součástí PD je též Studie denního osvětlení vypracovaná Ing. Luborem Kopačkou, Dražetická 857, Praha 8 – Dáblice, IČ 40581713 v prosinci 2016, paré č. 2.

Jedná se o změnu dispozice nevyužívaného školnického bytu v areálu ZŠ Chvaletická, který je přístupný přes zahradu školy. V rámci stavebních úprav budou vnitřní příčky vybourány a bude vytvořeno nové dispoziční řešení. Z hlavních vstupních dveří je přístup do předsíně – nově šatny dětí, odkud bude přístup na hyg. zařízení pro žáky (chlapci – 1 umyvadlo, 1 pisoár a 1 WC kabina; dívky – 1 umyvadlo, úklidová výlevka a WC kabina) a do vlastní učebny (46,4 m² při světlé výšce 3,17 m). Z učebny je rovněž přístup do kabinetu. Osvětlení a větrání učebny, kabinetu a šatny dětí je přirozené okny (v učebně budou pro zajištění vhodných světelně technických podmínek vybudovány 4 stropní

světlíky s možností regulace denního osvětlení pomocí stropních rolet). Prostory s vnitřní dispozicí (hyg. zařízení žáků) budou větrány nuceně odtahem použitého vzduchu do venkovního prostoru. Objekt je napojen na stávající veřejné rozvody vody, kanalizace, elektro a vytápění. Investor se zavazuje, že během realizace stavby budou dodrženy hygienické limity hluku z výstavby.

Podmínky č. 1 – 3 byly stanoveny v souladu s požadavky § 4, 12 a Přílohy č. 3 vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo vydáno stanovisko, jak shora uvedeno.

MUDr. Helena Štolbová
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
poboček Západ, Severozápad a Sever

Hygienická stanice hl. m. Prahy
Oddělení hygieny dětí a mladistvých
poboček Západ, Severozápad a Sever
Měšická 646/5, 190 00 Praha 9
Tel.: 286 883 001-2