



HZSAX00AOTKI

Naše č.j.: HSAA- 10365-3/2017

Váš dopis zn.: ze dne 7.8.2017

Počet listů: 1/2

Přílohy: 0

V Praze dne: 21.08.2017

**R-Projekt 07 Praha,s.r.o.**

**Ke Strašnické 1795/8**

**100 00 Praha 10**

Došlo dne:	23.8.17
Přílohy:	
Číslo:	125/2017

Vyřizuje za PO: kpt. Ing. Roman Fron, tel.: 950 855 781/799, e-mail: roman.fron@hzspraha.cz

Vyřizuje za ODOO: por. Karel Hanousek DiS., tel.: 950 850 795/799, e-mail: karel.hanousek@hzspraha.cz

**KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO**  
**dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva**

**Název stavby:** stavební úpravy a přístavba ZŠ

**Místo stavby:** Šimanovská 16, Praha 9

**Stavebník:** MČ Praha 14

**Zpracovatel PBŘ:** Ing. Doubková ze dne 06/2017

**Předložená dokumentace pro:** územní řízení a stavební povolení

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 7.8.2017 a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**souhlasné koordinované závazné stanovisko.**

**Pro vydání souhlasného stanoviska k předložené projektové dokumentaci uplatňuje OBOK podmínku:**

Na střeše objektu dotčeného stavbou je umístěna elektronická siréna, která je zapojena do jednotného systému varování a vyrozumění. Na základě § 23 odst. 2 písm. c) a d) a § 25 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, je nutné zachovat funkčnost sirény po celou dobu stavebních úprav. V případě nutnosti jakékoli manipulace, dočasného odpojení nebo přemístění sirény, kontaktujte Magistrát hlavního města Prahy, oddělení záchranného a bezpečnostního systému, p. Romana Máje, tel. 725 010 110, e- mail. Roman.maj@praha.eu

**Odůvodnění:**

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. Posouzená dokumentace zároveň splňuje požadavky § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stanovisko je vydáno pro potřeby příslušného stavebního úřadu.

**Poučení:**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové koordinované závazné stanovisko z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Proti obsahu koordinovaného závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

*Česká republika  
Hasičský záchranný sbor  
hlavního města Prahy  
Sokolská 62, 121 24 Praha 2*

mjr. Ing. Martin Moudrý  
vedoucí oddělení stavební prevence