



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV	M ²
2.1	Chodba	7,65
2.2	Archiv	2,91
2.3	Sklad	11,94
2.4	Místnost pro pec na keramiku	11,61
2.5	Ředitelna + sborovna	27,06
2.6	Kuchyně	3,96
2.7	Koupelna	3,01
2.8	WC	1,23
2.9	Šachta	0,40

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ:

3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S

OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):

ZÁKLADNÍ:

IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)

OCHRANNÁ OPATŘENÍ:

AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),

UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)

DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (viz.odst. 415.1)

ZVÝŠENÁ:

DOPLŇKOVÁ:

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

Poznámka: - tlačítko vent spíná centrální ventilátor na střeše objektu (tlačítka připojit na stávající kabely v instalační šachtě)

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Stavební úpravy a změna využití bytu na zázemí MŠ MŠ Paculova 1115/12 Praha 9 – k.ú. Černý Most	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		JIŘÍ FLOSMAN	
		SPOLUPR.		JIŘÍ FLOSMAN	
		ZAK.Č.		0009 0083 40	
OBJEDNAVATEL MČ Praha 14 Bratři Vencíků 1073 198 21 Praha 9	Půdorys 2. patra – elektroinstalace	STUPEŇ	DPS	D1.4 E	2
		FORM.	2A4		
		MĚŘ.	1:50		
		DATUM	11/2017		
				PROFESE	VÝKRES

