VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	**Rekonstrukce plynové kotelny Hloubětínská 700/24, Praha 9 - Hloubětín**
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Městská část Praha 14
Adresa zadavatele:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO/DIČ zadavatele:	00231312/ CZ00231312
Právní forma zadavatele:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha14.cz/

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon"). Sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Chtěli bychom Vás požádat o poskytnutí bližší specifikace komínů. V TZ je tato informace uvedená jen obecně, v položkovém rozpočtu je jen informace o dimenzi vložky a o délce 25 m. V poskytnuté PD není výkres řezu komínů, nebo relevantní informace, co se bude vložkovat. Prosíme tedy o poskytnutí řezu komínů a relevantní informaci, co se bude vložkovat.

Odpověď:

Předpoklad je rovný komín z kotelny nad střechu. Vložkovat se bude jeden stávající průduch. Kouřová cesta je standardní - připojení na kotel, kouřovod, sopouch a vložka - vše k příslušnému typu navrhovaného kotle. Návrh se odvíjí od typu kotle.

V technické zprávě je uvedeno:

"Odkouření kotlů bude vyvedeno nad úroveň střechy jedním společným komínovým průduchem, který bude vyvložkován kruhovou vložkou dle požadavku výrobce kotlů. Hořáky kotlů budou závislé na vzduchu z prostoru kotelny, spalovací vzduch bude zajištěn stávajícími vzduchotechnickým otvory".

Firma si musí zvolit kotel, k němu příslušnou připojovací přírubu nebo komínový adaptér, adaptér pro dvojkotel. Napojení na komín musí respektovat požadavky předepsané výrobcem: tj. předepsaný kouřovod, sopouch a vložku, vše v dimenzi DN 200mm.

Pro upřesnění přikládáme upravený výkres "ŘEZ A-A´", kde jsou uvedeny trasy kouřovodu. Ve výkresu půdorysu je informace jednoznačná.

V Praze dne 13. 2. 2019

Petr Brych
Za zadavatele MČ Praha 14

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor investiční