

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce plynové kotelny Hloubětínská 700/24, Praha 9 - Hloubětín**

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Režim veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Název zadavatele: Městská část Praha 14

Adresa zadavatele: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

IČO/DIČ zadavatele: 00231312/ CZ00231312

Právní forma zadavatele: 801 - Obec

Zastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

Adresa profilu zadavatele: <https://ezak.praha14.cz/>

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“). Sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

V souvislosti s oceněním zakázky „Rekonstrukce plynové kotelny Hloubětínská 700/24 Praha 9 – Hloubětín“ Vás žádám o doplnění informace (specifikace) čerpadel. V celé projektové dokumentaci jsou všechna čerpadla ÚT specifikována průtokem a světlostí, ale chybí předepsaná dopravní výška (tlaková ztráta při požadovaném průtoku).

Odpověď:

V přiložené tabulce posíláme upřesněné parametry oběhových čerpadel. Jsou vypuštěny dimenze, protože u různých výrobců to může být různé.

Požadované parametry oběhových čerpadel

č. větve	1	2	3	4	5	---
	tělocvična	ÚT-východ	ÚT-západ	VZT	TUV	cirkulace
m3/h	4	8,5	7,5	2,5	2,5	2,5
H	3,8	4,2	4,2	3,8	3,6	3,8

- Pozn.: 1) cirkulace v provedení pro TV
2) cirkulace - předpoklad použití stávajícího čerpadla
3) čerpadla pro větve ÚT (č. 1,2,3) regulovaná frekvenčním měničem

V Praze dne 18. 2. 2019


Petr Brych
Za zadavatele MČ Praha 14

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor investiční