

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce plynové kotelny Hloubětínská 700/24, Praha 9 - Hloubětín
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Městská část Praha 14
Adresa zadavatele:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO/DIČ zadavatele:	00231312/ CZ00231312
Právní forma zadavatele:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha14.cz/

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“). Sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Investor požaduje zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby, avšak v rozpočtu není pro tento úkon položka. Prosím o její doplnění, aby mohl být požadavek zadavatele ze strany zhotovitele skutečně splněn.

Odpověď:

Dokumentace skutečného provedení není součástí dokumentace pro realizaci, ale ve VV byla položka doplněna.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2

Dotaz:

V rozpočtu je uvedena demontáž stávajících zámečnických prvků, avšak není v rozpočtu oproti TZ počítáno s dodáním nových zámečnických prvků. Dále chybí položka pro dodání a montáž nových závěsů potrubí.

Odpověď:

Ve výkazu ÚT je položka "ostatní drobný materiál", kde byl předpoklad zařazení popisků, závěsů, spojovacího mat. atd. Projektant vložil novou řádku "ostatní materiál - oc. konstrukce, závěsy, spoj. mat. a pod." a ponechal kolonku "ostatní drobný mat.", kam předpokládal zařazení spotřebního mat., popisků, cedulí, označení potrubí atd.



Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3

Dotaz:

V rozpočtu není počítáno s definitivním označením rozvodů a uzávěrů, dále není počítáno se zaškolením obsluhy.

Odpověď:

Zaškolení obsluhy - jedná se o rekonstrukci, takže zaškolenou obsluhu na tuto kategorii kotelny škola musí mít už nyní. Jedná se tedy pouze o seznámení s obsluhou nového kotle a řídicího systému. Řádek byl doplněn.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4

Dotaz:

Rozpočet počítá s opravou stávající dlažby a obkladů v rozsahu 10%. Po fyzické prohlídce místa budoucí stavby se nám jeví tento rozsah oprav jako nedostatečný. Počítá investor s vyšším rozsahem oprav stávajících dlažeb a obkladů ve větším rozsahu?

Odpověď:

Požadujeme jednotkovou cenu. Projektant předpokládá standard 10%.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5

Dotaz:


Při zpracování CN jsme zjistili, že poskytnutá předloha Smlouvy o dílo, která má být uchazečem upravena do CN dle zadání zadavatele je uzamčená a tudíž nelze tento dokument editovat. Tím pádem není možné dodržet podmínky stanovené zadavatele pro zpracování soutěžní cenové nabídky. Prosíme o nápravu, či sdělení, jak se s tímto nastalým problémem mají uchazeči vypořádat.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje upravenou smlouvu o dílo.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 3. 2019 do 10:00 hodin, místo pro podání nabídek zůstává zachováno.

V Praze dne 20. 2. 2019


Petr Brych

Za zadavatele MČ Praha 14

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor investiční