


- LEGENDA:**
- 1.1 ODTÁHOVÝ VENTILÁTOR DN 100 DO PODHLEDU VČETNĚ ZPĚTNÉ Klapky
 - 1.2 VZT MŘÍŽKA V DVEŘNÍM KŘÍDLĚ
 - 1.3 ZNOVU ZAPOJENÍ STROPNÍHO VENTILÁTORU
 - == VZT POTRUBÍ DN 100
 - POTRUBÍ V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ NAPOJIT PŘES KULČKOVÝ SIFON DO KANALIZACE

±0,000 - JE VZTAŽENA K ÚROVNI STÁVAJÍCÍ PODLAHY V PRÍZEMÍ V PROSTORU ZÁDVEŘÍ

AKCE : ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE		ČÍSLO ZAKÁZKY : 093 10 17	
MÍSTO : ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ , PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, HLOUBĚTÍNSKÁ č.p. 700 k.ú.Hloubětín parc.č. 73		AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KŘIVKA	
INVESTOR : Městská část Prahy 14, Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9.			
ZHOVOTITEL : Architektonická kancelář Křivka s.r.o.		ADRESA : U STROUHY 3 PRAHA 9 196 00	
DATUM : 12.2017	VEDOUcí PROJEKTU : evidenční číslo ČKAIT: 0009180 Ing. Radek Dědina	 KONTAKTY : 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz	
STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Radek Dědina		
	VYPRACOVAL : Ing. Radek Dědina		
ČÁST PROJEKTU : D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		MĚŘITKO : M 1 : 100	FÁZE REALIZACE : 2.ETAPA
OBSAH : NÁVRH ÚPRAV VZT 1NP		OZNAČENÍ : D.1.4.C.02	