



PRO ULOŽENÍ KABELU V ZEMI PLATÍ ČSN 73 6005
PROSTOROVÁ ÚPRAVA VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ



VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-1 ed.2 S ODKAZEM NA ČSN 33 2000-5-51 ed.3
1 PRO VENKOVNÍ NEBEZPEČNÉ PROSTORY AB8, AD3,
OSTATNÍ VNĚJŠÍ VLIVY JSOU PRO VENKOVNÍ PROSTORY V SOULADU
S ČSN 33 2000-5-51 ed.3, čl. NA 512.2.5 POVAŽOVÁNY ZA NORMÁLNÍ

V PROSTORECH BEZ OZNAČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ JSOU VNĚJŠÍ VLIVY V SOULADU
S ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČL. NA 512.2.5 POVAŽOVÁNY ZA NORMÁLNÍ

LEGENDA

- PS POJISTKOVÁ SKŘÍŇ
ER ROZVADĚČ ELEKTROMĚROVÝ
RH ROZVADĚČ OBJEKTU
 ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ Z ER DO RH KABELEM AYKY-J 4x16
 ZEMNÍ DISTRIBUČNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN – NOVÝ VÝVOD Z POJISTEK ČÁSTI NN Z TS401 DO PS
BUDE DEFINOVÁNO PRE DISTRIBUCÍ, REALIZAČNÍ DOKUMENTACI ŘEŠÍ VLASTNÍK SÍTĚ – PRE DISTRIBUCE

ROZVODNÁ SOUSTAVA: SIŤ TNC/S, 3+PEN / 3+N+PE, 400 / 230V, 50Hz
DLE ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.1

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

čl. 411- OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE:

čl. 411.2 - OCHRANA ZÁKLADNÍ (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)

čl. 411.3 - OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)

Zodpovědný projektant: ING. FŮSEK PETR ČKAIT: 0012051 <i>Fusek</i>	Projektant: BC. FŮSEK JIŘÍ <i>Fusek</i>	Kontroloval: ING. FŮSEK PETR <i>Fusek</i>	<div>Obchodní společnost specializující se na oblasti: - kompletní elektrická projekce - světlo a osvětlení - projektový management - konzultace a ICI</div> <div>ELPRO Fusek s.r.o. Lipník nad Bečvou-V, Podhoří 16 www.fusek.eu IČ: 03035476 DIČ: CZ-03035476</div>	Paré:
Místo: k.ú. Kyje, k.ú. Hostavice	Investor: Městská část Praha 14, Bratři Venclíků 1073, 19821 Praha 9			Stupeň: DPS
Akce: PARK JAHODNICE - REVITALIZACE IZOLAČNÍ ZELENĚ			Datum: 5/2018	Měřítko: 1:500
Obsah: ELEKTROINSTALACE - SITUACE			Formát: A3	
			Zak.č.: 559/2018	
			E5	© 2018, ELPRO Fusek s.r.o.