



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Městská část Praha 14
Sídlo zadavatele:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO zadavatele:	00231312/ CZ00231312
Právní forma zadavatele:	801 - Obec
Zastoupení:	Mgr. Radek Vondra, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha14.cz/

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Při zpracovávání cenové nabídky jsme narazili na rozpor v projektové dokumentaci a výkazu výměr ohledně typu a tloušťek tepelné izolace potrubí.

Technická zpráva říká: „Kolena a tvarovky jsou obecně navrženy z pozinkovaného plechu. Veškeré vedení bude obecně izolováno min. 20 mm kaučukové izolace. V detailech lze použít flexibilní izolované vedení ref. Semiflex Termo DN 250 (s izolací tl. min. 25 mm)“

Ve výkazu výměr je izolace specifikována, např.:

Tepelná izolace návleková lepená DN 250, tl. 50 mm: 222,000 bm

Tepelná izolace lepená pro čtyřhranné potrubí 50mm: 387,000 m²

Kaučuková izolace tl. 20 mm se dá instalovat ve dvou vrstvách čili 2x20 mm. Dle našeho uvážení je tato varianta však zbytečná a drahá. Potrubí flexibilní daného typu se vyrábí pouze v tl. 25 mm a ve dvou vrstvách ji nelze použít.

Odpověď:

Platí popis izolace dle PD, tedy 1 x 20 mm kaučukové izolace na kruhové nebo čtyřhranné potrubí, resp. 25 mm na flexi potrubí.

Tímto zadavatel taktéž rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 25. 4. 2019 v 10:00.

V Brně dne 9. 4. 2019

Městská část Praha 14

Zastoupena společností

PMA tender s.r.o.

JUDr. Michal Šilhánek, jednatel