



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:     | <b>Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14</b>               |
| Druh veřejné zakázky:      | Stavební práce                                                  |
| Režim veřejné zakázky:     | Podlimitní veřejná zakázka                                      |
| Druh zadávacího řízení:    | Otevřené podlimitní řízení                                      |
| Název zadavatele:          | Městská část Praha 14                                           |
| Sídlo zadavatele:          | Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9                            |
| IČO zadavatele:            | 00231312/ CZ00231312                                            |
| Právní forma zadavatele:   | 801 - Obec                                                      |
| Zastoupení:                | Mgr. Radek Vondra, starosta                                     |
| Adresa profilu zadavatele: | <a href="https://ezak.praha14.cz/">https://ezak.praha14.cz/</a> |

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

### Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

V projektu se hovoří, že vzduchotechnická jednotka č.2 může být vybavena přídatným komponentem pro chlazení (referenční výrobek: LTM dezent 800). Projekt však už neuvádí, o jaký komponent se jedná, dále pak neuvádí, o jaký typ chlazení se jedná (např. vodní chlazení, přímý výpar - nutno vybavit kondenzační jednotkou apod.). Také výkon případného chlazení není uveden.

Prosíme tedy o upřesnění.

Odpověď:

Jedná se o systémové "kompresorové" chladicí zařízení bez venkovní jednotky s chladicím výkonem cca 4,33 kW, které je možné připojit k větrací jednotce a tvoří tak kompaktní podstropní větrací a chladicí jednotku s rekuperací.

V Brně dne 11. 4. 2019

---

**Městská část Praha 14**

Zastoupena společností

PMA tender s.r.o.

JUDr. Michal Šilhánek, jednatel