



Jiří Flosman, projektová kancelář jiri.flosman@post.cz, tel. +420 725 083 422		AUTORIZACE, PODPIS:		
AKCE:	Výstavba školního hřiště pro ZŠ Šimanovská Šimanovská č.p.16, Praha 9 - Kyje			
INVESTOR:	Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9			
DÍL PD: D Dokumentace objektů a zařízení D.1.4.e - Elektroinstalace silnoproud		MĚŘÍTKO:	-	
		DATUM:	01/2019	
NÁZEV VÝKRESU: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">Rozvodnice RVO</div>			ČÍSLO KOPIE:	
ČÍSLO PŘÍLOHY: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">D.1.4.e.05</div>	REVIZE: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">-</div>	STUPEŇ PD: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">DPS</div>		

ROZMĚRY 1:10



ROZVODNICE RVO

DRUH ROZVÁDĚČE : OCELOPLECHOVÝ
ROZMĚRY : 600/460/262.5
POLOHA : NA OMÍTCE
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE : -
ZKRATOVÁ ODOLNOST : I_{ks} = 10 kA
KRYTÍ : IP40/20
PŘÍVOD : ZESPODA
VÝVODY : NAHORU
BARVA : RAL 7035 - ŠEDÁ

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400V/ 230V, TN-S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
PROVEDENA DLE NORMY
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):

ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)
OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),
UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)
ZVÝŠENÁ: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (viz.odst. 415.1)

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :

0102 - POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ
4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

Vypracoval: Jiří Flosman	AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 12/5 PRAHA 1	Investor:	Listů: 3
Kontroloval: Jiří Flosman		Obsah:	List: 2
Datum : 01/2019		ROZVODNICE RVO	

